



ENVIO DE INFORMACION AL EPAS

Nota AySAM S.A. N° 2024061317

Fecha: Junio 2024

Asunto: Calidad Bacteriológica del Agua Potable Distribuida Mayo 2024

Información: Control de Calidad Bacteriológica del Agua Potable Distribuida.

Período: MAYO DE 2024

Requerido por: Artículo 3.3., punto 3.3.2. "Calidad del agua", Contrato de Concesión, y punto A.2 "Régimen de Información a suministrar por AySAM S.A. al EPAS", aprobado por Resolución de Directorio EPAS N° 047/97.

Lic. Adolfo T. CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

Ing. Alejandro ROMANO
Gerente de Ingeniería
Agua y Saneamiento Mendoza S.A

Belgrano N° 920 – Ciudad - 5500 - Mendoza - Argentina
Teléfono Conmutador en P.B.X. 5208600 - Fax 5208666

MAYO 2024

Zona	Tipo	Subzona	Identificación	Sitio o Punto de extracción	Número de muestras	Muestras Deficientes	Repeticiones	Calidad Microbiológica Final	
GRAN MENDOZA	Fuentes superficiales	Gran Mendoza	S14	Arroyo La Angostura	1	-	-	Normal	
		Gran Mendoza	S15	Río Blanco Antes De A° La Angostura	1	-	-	Normal	
		Gran Mendoza	S16	Río Blanco Después De A° La Angostura	1	-	-	Normal	
		Gran Mendoza	S3	Arroyo El Salto - Entrada E° Potrerillos	2	-	-	Normal	
		Gran Mendoza	S4	Rio Blanco Entrada E° Potrerillos	2	-	-	Normal	
	Total Fuentes Superficiales					7	0	0	
	Perforaciones	Gran Mendoza	P150-Luján De Cuyo	P° Loteo Ruiz	1	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	P194-Luján De Cuyo	P° Cano	1	0	0	Normal	
	Total Perforaciones					2	0	0	
	Red	Gran Mendoza	ALTA MONTAÑA	Pto. N° 1	1	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	UGARTECHE M	Ptos. N°: 43, 45, 46	3	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA I A	Ptos. N°: 17, 34, 46, 54, 64, 71, 94, 103, 107	18	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA I B	Ptos. N°: 8, 33, 41, 49, 55, 65, 77, 88, 112, 116	20	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA II A	Ptos. N°: 16, 26, 38, 42, 58, 73, 78, 106, Pto. N° 100	18	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA II B	Ptos. N°: 13, 18, 27, 39, 50, 59, 72, 110, Pto. 102	18	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA III A	Ptos. N°: 3, 23, 29, 44, 76, 90, 92, 95, 111	18	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA III B	Ptos. N°: 1, 2, 28, 31, 36, 60, 79, 89, 104	18	1	1	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA IV A	Ptos. N°: 7, 20, 35, 47, 56, 66, 82, 108	16	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA IV B	Ptos. N°: 19, 43, 52, 53, 62, 67, 85, 93, 115	9	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA V A	Ptos. N°: 5, 21, 48, 57, 63, 74, 87, 98, 114	18	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA V B	Ptos. N°: 10, 22, 37, 69, 70, 80, 84, 91, 109	9	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA VI A	Ptos. N°: 12, 15, 30, 45, 61, 75, 105, Pto. 99	16	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA VI B	Ptos. N°: 9, 14, 24, 32, 51, 81, 101, 113,97	9	0	0	Normal	
	Total Red					191	1	1	
	Reservas		Gran Mendoza	D3	Salida Reserva E° Potrerillos (Cámara Nueva)	2	0	0	Normal
	Total Reservas					2	0	0	
TOTAL GRAN MENDOZA					202	1	1		
	Perforaciones	Malargüe	P 57-Malargüe	P° N° 1	1	0	0	Normal	
		Malargüe	P129-Malargüe	P° N° 2	1	0	0	Normal	
		Malargüe	P144-Malargüe	P° N° 3 - Ruta 40 Sur	1	0	0	Normal	
		Malargüe	P151-Malargüe	P° N° 4	1	0	0	Normal	
		San Rafael	P 18-San Rafael	P° N° 2	1	0	0	Normal	
		San Rafael	P 19-San Rafael	P° N° 3	1	0	0	Normal	
		San Rafael	P 20-San Rafael	P° N° 4 - Irigoyen - Lamena y Ameghino	1	0	0	Normal	
		San Rafael	P 21-San Rafael	P° N° 6 - B° UNINEV - Roca y Casnatti	1	0	0	Normal	
		San Rafael	P141-San Rafael	P141	1	0	0	Normal	
		San Rafael	P146-San Rafael	P° N° 13	1	0	0	Normal	
		San Rafael	P163-San Rafael	P163	1	0	0	Normal	
		San Rafael	P199-San Rafael	P° B° El Molino	1	0	0	Normal	
		San Rafael	P202-San Rafael	P202	1	0	0	Normal	
	Total Perforaciones					13	0	0	
	Red	Alta Montaña	Las Cuevas	Pto. N° 19	1	0	0	Normal	
		Alta Montaña	Penitentes	Pto. N° 5	1	0	0	Normal	
		Alta Montaña	Polvaredas	Pto. N° 9	1	0	0	Normal	
		Alta Montaña	Puente Del Inca	Pto. N° 4	1	0	0	Normal	
		Alta Montaña	Punta De Vacas	Pto. N° 7	1	0	0	Normal	
		Alta Montaña	Uspallata	Ptos. N°: 11, 12, 18, 21, 22	5	0	0	Normal	
		Gral. Alvear	General Alvear	Ptos. N°: 5, 9, 12, 13, 14, 18, 23, 24, 26, 27	10	0	0	Normal	
		Junín	Junín	Ptos. N°: 2, 4, 7, 9, 11	5	0	0	Normal	
		La Paz	La Paz	Ptos. N°: 7, 8, 9, 10	4	0	0	Normal	
		La Paz	Villa Antigua	Ptos. N°: 1, 2	2	0	0	Normal	
		Lavalle	3 De Mayo	Ptos. N°: 8, 12	2	0	0	Normal	
		Lavalle	Alto El Olvido	Pto. N° 13	1	1	2	Normal	
		Lavalle	Costa De Araujo	Ptos. N°: 24, 40	2	0	0	Normal	
		Lavalle	El Chilcal	Pto. N° 35	1	0	0	Normal	
		Lavalle	Jocolí	Ptos. N°: 6, 7	2	0	0	Normal	
		Lavalle	Jocolí Viejo	Pto. N° 43	1	0	0	Normal	
		Lavalle	Las Violetas	Pto. N° 37	1	1	1	Normal	
		Lavalle	Villa Tulumaya	Ptos. N°: 39	1	0	0	Normal	
		Malargüe	Malargüe	Ptos. N°: 3, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17	9	0	0	Normal	
		Rivadavia	Rivadavia	Ptos. N°: 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29	10	1	2	Normal	
		San Carlos	Chilecito	Pto. N° 7	1	0	0	Normal	
		San Carlos	Eugenio Bustos	Ptos. N°: 9, 12	2	0	0	Normal	
		San Carlos	La Consulta	Ptos. N°: 19, 23	2	0	0	Normal	
		San Carlos	Pareditas	Ptos. N°: 1, 4	2	0	0	Normal	
		San Carlos	San Carlos	Ptos. N°: 14, 16	2	0	0	Normal	
		San Martín	Chapanay	Pto. N° 12	2	0	0	Normal	
		San Martín	Chivilcoy	Pto. N° 44	3	0	0	Normal	
		San Martín	La Colonia	Pto. N° 34	2	0	0	Normal	
		San Martín	Palmira	Ptos. N°: 1, 2, 3, 8, 9	11	0	0	Normal	
		San Martín	San Martín	Ptos. N°: 20, 27, 29, 30, 31, 41, 42, 45, 48, 49	22	0	0	Normal	
		San Rafael	Cuadro Nacional	Pto. N° 35	4	0	0	Normal	
		San Rafael	San Rafael	Ptos. N°: 3, 8, 12, 16, 18, 24, 36, 46, 49,50,53,54,56,57,55	71	0	0	Normal	
		San Rafael	Villa 25 De Mayo	Pto. N° 1	2	0	0	Normal	
		Santa Rosa	12 De Octubre	Pto. N° 26	1	0	0	Normal	
		Santa Rosa	La Dormida	Ptos. N°: 12, 14	2	0	0	Normal	
		Santa Rosa	Las Catitas	Ptos. N°: 16, 18	2	0	0	Normal	
		Santa Rosa	Santa Rosa	Ptos. N°: 22, 24	2	0	0	Normal	
		Tunuyán	Colonia Las Rosas	Pto. N° 27	1	0	0	Normal	
		Tunuyán	Tunuyán	Ptos. N°: 29, 33, 35, 37, 40, 42	6	0	0	Normal	
	Total Red					201	3	5	
TOTAL INTERIOR					214	3	5		
TOTAL GENERAL DE MUESTRAS					416	4	6		

REPETICIONES: Muestras extraídas en puntos de la red donde la primera muestra que se extrajo acusó deficiencia microbiológica, según el artículo 3.4 del Contrato de Concesión.

NOTA: Se adjunta informe fisicoquímico y bacteriológico de la muestra deficiente y sus respectivas repeticiones.

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		RIVADAVIA			
IDENTIFICACIÓN		Pto. 29 - RIVADAVIA	Pto. 29 - RIVADAVIA	RIVADAVIA	RIVADAVIA
PUNTO DE EXTRACCIÓN		FALUCHO - "MI CABAÑA"	FALUCHO - "MI CABAÑA"	FALUCHO A 200M DEL PUNTO AL OESTE	FALUCHO A 100M DEL PUNTO AL ESTE
NÚMERO DE ANÁLISIS		4759	4928	4929	4930
FECHA DE EXTRACCIÓN		6/5/2024	9/5/2024	9/5/2024	9/5/2024
COLOR	UCV	----	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.1	0.3	0.4	0.5
pH	unidad de pH	7.7	7.6	7.6	7.6
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	2360	2380	2380	2390
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	20	5	10	10
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	18	28	21	20

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 4759. Se toman nuevas muestras N° 4928 , N°4929 Y N° 4930 , donde se repite la novedad

Se toman nuevas muestras N° 5122 , N°5123 Y N° 5124, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		RIVADAVIA		
IDENTIFICACIÓN		Pto. 29 - RIVADAVIA	RIVADAVIA	RIVADAVIA
PUNTO DE EXTRACCIÓN		FALUCHO - "MI CABAÑA"	FALUCHO A 200M DEL PUNTO AL OESTE	FALUCHO A 100M DEL PUNTO AL ESTE
NÚMERO DE ANÁLISIS		5122	5123	5124
FECHA DE EXTRACCIÓN		14/5/2024	14/5/2024	14/5/2024
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.4	0.2	0.4
pH	unidad de pH	7.5	7.5	7.5
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.44	0.49	0.50
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	2410	2420	2420
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 4759. Se toman nuevas muestras N° 4928 , N°4929 Y N° 4930 , donde se repite la novedad

Se toman nuevas muestras N° 5122 , N°5123 Y N° 5124, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA		
IDENTIFICACIÓN		Pto. 60 - GUAYMALLÉN	Pto. 60 - GUAYMALLÉN	GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° COCUCCI - HUMAHUACA 7774	B° COCUCCI - HUMAHUACA 7774	AL ESTE DEL PUNTO
NÚMERO DE ANÁLISIS		5102	5249	5250
FECHA DE EXTRACCIÓN		14/5/2024	16/5/2024	16/5/2024
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	1.5	0.6	0.3
pH	unidad de pH	7.6	7.6	7.6
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.25	0.17	0.16
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	0.12	0.09
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1340	1330	1340
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	20	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	75	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	75	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 5102. Se toman nuevas muestras N° 5249 y N° 5250, donde se obtienen valores normales.
Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		LAVALLE		
IDENTIFICACIÓN		Pto. 13 - ALTO DEL OLVIDO	Pto. 13 - ALTO DEL OLVIDO	ALTO DEL OLVIDO
PUNTO DE EXTRACCIÓN		SAN MARTÍN Y GRAL. ACHA - CARPINTERIA EL MULA	SAN MARTÍN Y GRAL. ACHA - CARPINTERIA EL MULA	ESQUINA AL SUR DEL PUNTO 13
NÚMERO DE ANÁLISIS		5690	5810	5811
FECHA DE EXTRACCIÓN		28/5/2024	30/5/2024	30/5/2024
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	3.7	0.9	0.6
pH	unidad de pH	8.1	8.1	8.0
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.66	<0.06	<0.06
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	<0.06	<0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	870	890	880
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	30	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	8	22	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 5690. Se toman nuevas muestras N° 5810 Y N° 5811 , donde se repite la novedad

Se toma nueva muestra N° 6157 y N° 6158 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		LAVALLE	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 13 - ALTO DEL OLVIDO	ALTO DEL OLVIDO
PUNTO DE EXTRACCIÓN		SAN MARTÍN Y GRAL. ACHA - CARPINTERIA EL MULA	B°ALTO DEL OLVIDO ML L10
NÚMERO DE ANÁLISIS		6157	6158
FECHA DE EXTRACCIÓN		6/6/2024	6/6/2024
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.5	0.9
pH	unidad de pH	8.0	8.0
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.19	0.17
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	0.08	0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	870	880
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 5690. Se toman nuevas muestras N° 5810 Y N° 5811 , donde se repite la novedad

Se toma nueva muestra N° 6157 y N° 6158 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		LAVALLE		
IDENTIFICACIÓN		Pto. 37 - LAS VIOLETAS	Pto. 37 - LAS VIOLETAS	LAS VIOLETAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		LAS VIOLETAS S/N	LAS VIOLETAS S/N	B° LAS VIOLETAS MA C10
NÚMERO DE ANÁLISIS		5693	5812	5813
FECHA DE EXTRACCIÓN		28/5/2024	30/5/2024	30/5/2024
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.4	0.3	0.9
pH	unidad de pH	7.6	7.7	7.6
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.42	0.37	0.35
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	2240	2140	2160
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	9	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 5693. Se toman nuevas muestras N° 5812 y N° 5813, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
 Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
 Jefe Departamento Laboratorio

