

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		LAS HERAS				
IDENTIFICACIÓN		Pto. 104 - LAS HERAS	Pto. 104 - LAS HERAS	LAS HERAS	Pto. 104 - LAS HERAS	LAS HERAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° 25 DE MAYO - MA C4	B° 25 DE MAYO - MA C4	B° 25 DE MAYO - MA C7	B° 25 DE MAYO - MA C4	B° 25 DE MAYO - ME C7
NÚMERO DE ANÁLISIS		80	199	200	375	376
FECHA DE EXTRACCIÓN		3/1/2025	7/1/2025	7/1/2025	10/1/2025	10/1/2025
COLOR	UCV	----	----	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.8	0.3	0.4	0.2	0.2
pH	unidad de pH	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.61	<0.06	<0.06	0.40	0.33
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	<0.06	<0.06	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1630	1700	1680	1680	1660
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	5	20	<1	30	5
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	10	10	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 80. Se toman nuevas muestras N° 199 y N° 200, donde se repite la novedad

Se toman nuevas muestras N° 375 y N° 376, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		LAS HERAS		
IDENTIFICACIÓN		Pto. 117 - LAS HERAS	Pto. 117 - LAS HERAS	Pto. 117 - LAS HERAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		ESTACIÓN ELEVADORA - PARQUE INDUSTRIAL (PORTÓN CENTRO DE SALUD)	ESTACIÓN ELEVADORA - PARQUE INDUSTRIAL (PORTÓN CENTRO DE SALUD)	ESTACIÓN ELEVADORA - PARQUE INDUSTRIAL (PORTÓN CENTRO DE SALUD)
NÚMERO DE ANÁLISIS		81	198	374
FECHA DE EXTRACCIÓN		3/1/2025	7/1/2025	10/1/2025
COLOR	UCV	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.3	0.2	0.2
pH	unidad de pH	7.6	7.8	7.8
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	<0.06	0.48
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	<0.06	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	2060	2160	2100
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	30	15	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	9	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	9	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	25	35	<1

AYSAMIE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 81. Se toma nueva muestra N° 198, donde se repite la novedad

Se toma nueva muestra N° 374, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		Pto.22 - CIUDAD	Pto.22 - CIUDAD
PUNTO DE EXTRACCIÓN		ESPAÑA 2473	ESPAÑA 2473
NÚMERO DE ANÁLISIS		181	256
FECHA DE EXTRACCIÓN		7/1/2025	8/1/2025
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	1.1	1.1
pH	unidad de pH	8.0	7.9
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.70	0.74
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	810	830
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	25	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	22	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	22	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 181. Se toma nueva muestra N° 256, donde se obtienen valores normales.
 Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
 Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA		
IDENTIFICACIÓN		Pto.71 - GODOY CRUZ	Pto.71 - GODOY CRUZ	GODOY CRUZ
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° COVIMET - CERRO NEGRO 1928 (EDIFICIO 6)	B° COVIMET - CERRO NEGRO 1928 (EDIFICIO 6)	B° COVIMET - CERRO NEGRO (EDIFICIO 7)
NÚMERO DE ANÁLISIS		297	435	436
FECHA DE EXTRACCIÓN		9/1/2025	13/1/2025	13/1/2025
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	2.3	1.4	1.5
pH	unidad de pH	7.9	8.0	8.0
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	1.00	0.86	0.80
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	740	760	760
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	15	20	30
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	20	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 297. Se toman nuevas muestras N° 435 y N° 436, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		RIVADAVIA		
IDENTIFICACIÓN		Pto.24 - RIVADAVIA	Pto.24 - RIVADAVIA	RIVADAVIA
PUNTO DE EXTRACCIÓN		AMEGHINO 614	AMEGHINO 614	COMEGLIO 425
NÚMERO DE ANÁLISIS		322	575	576
FECHA DE EXTRACCIÓN		9/1/2025	13/1/2025	13/1/2025
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.1	0.3	0.2
pH	unidad de pH	7.8	7.8	7.8
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1140	1100	1100
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	5	30	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	13	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	13	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 322. Se toman nuevas muestras N° 575 y N° 576, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA			
IDENTIFICACIÓN		Pto.106 - GUAYMALLÉN	Pto.106 - GUAYMALLÉN	GUAYMALLÉN	Pto.106 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		TABANERA 9027 - COLONIA MOLINA	TABANERA 9027 - COLONIA MOLINA	ESCUELA PESTALOZZI	TABANERA 9027 - COLONIA MOLINA
NÚMERO DE ANÁLISIS		364	608	609	946
FECHA DE EXTRACCIÓN		10/1/2025	16/1/2025	16/1/2025	24/1/2025
COLOR	UCV	----	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.6	0.3	0.3	0.5
pH	unidad de pH	7.7	7.7	7.7	7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	0.07	<0.06	0.56
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1170	1170	1160	1150
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	30	15	10	35
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	20	30	<1	65

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 364. Se toman nuevas muestras N° 608 y N° 609, N° 946, N° 1063 y N° 1073 donde se repite la novedad

Se toman nuevas muestras en el punto N° 1694 y en la cisterna de la perforación N° 1707, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

Dado que la deficiencia esta asociada al punto de muestreo, se evaluó un cambio del mismo por otro con mejores condiciones higiénicas

LIC. ADOLFO CATAPANO
 Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA			
IDENTIFICACIÓN		Pto.106 - GUAYMALLÉN	GUAYMALLÉN	Pto.106 - GUAYMALLÉN	GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		TABANERA 9027 - COLONIA MOLINA	TABANERA 9005	TABANERA 9027 - COLONIA MOLINA	CISTERNA PERFORACIÓN COLONIA MOLINA
NÚMERO DE ANÁLISIS		1063	1073	1694	1707
FECHA DE EXTRACCIÓN		28/1/2025	28/1/2025	13/2/2025	13/2/2025
COLOR	UCV	----	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.6	2.9	0.9	0.3
pH	unidad de pH	7.8	7.7	7.7	7.7
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.58	0.42	0.65	1.29
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1160	1170	1140	1140
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	20	25	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	70	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 364. Se toman nuevas muestras N° 608 y N° 609, N° 946, N° 1063 y N° 1073 donde se repite la novedad

Se toman nuevas muestras en el punto N° 1694 y en la cisterna de la perforación N° 1707, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

Dado que la deficiencia esta asociada al punto de muestreo, se evaluó un cambio del mismo por otro con mejores condiciones higiénicas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN MARTÍN		
IDENTIFICACIÓN		Pto.48 - SAN MARTÍN	Pto.48 - SAN MARTÍN	SAN MARTÍN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		CAPILLA CARRIL NORTE S/N	CAPILLA CARRIL NORTE S/N	CASA AL LADO DEL Pto: 48
NÚMERO DE ANÁLISIS		462	625	626
FECHA DE EXTRACCIÓN		13/1/2025	16/1/2025	16/1/2025
COLOR	UCV	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.4	0.4	0.4
pH	unidad de pH	7.6	7.6	7.6
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	<0.06	<0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1470	1450	1450
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	10	10	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	25	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 462. Se toman nuevas muestras N° 625 y N° 626, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN CARLOS		
IDENTIFICACIÓN		P72 - LA CONSULTA	P72 - LA CONSULTA	LA CONSULTA
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P° SUAREZ - CALLE URIBURU S/N - PLANTA SUAREZ	P° SUAREZ - CALLE URIBURU S/N - PLANTA SUAREZ	FINCA SUAREZ A 500M DEL POZO
NÚMERO DE ANÁLISIS		522	674	675
FECHA DE EXTRACCIÓN		14/1/2025	17/1/2025	17/1/2025
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.1	0.4	0.1
pH	unidad de pH	7.6	7.7	7.7
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	<0.06	0.46
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	940	930	940
DUREZA TOTAL (CO3Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO3-)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	10	10	5
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	35	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 522. Se toman nuevas muestras N° 674 y N° 675, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
 Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN CARLOS		
IDENTIFICACIÓN		P78 - PAREDITAS	P78 - PAREDITAS	PAREDITAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P° N° 9 PAREDITAS - RUTA 40 VIEJA POLIDEPORTIVO	P° N° 9 PAREDITAS - RUTA 40 VIEJA POLIDEPORTIVO	SAN MARTÍN 300 TANQUE
NÚMERO DE ANÁLISIS		527	670	671
FECHA DE EXTRACCIÓN		14/1/2025	17/1/2025	17/1/2025
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.2	0.3	0.3
pH	unidad de pH	7.9	7.9	7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	<0.06	0.61
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	640	630	640
DUREZA TOTAL (CO3Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO3-)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	20	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	60	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	60	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 527. Se toman nuevas muestras N° 670 y N° 671, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN CARLOS		
IDENTIFICACIÓN		P181 - EUGENIO BUSTOS	P181 - EUGENIO BUSTOS	EUGENIO BUSTOS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P° EUGENIO BUSTOS N° 2-CALLE DON BOSCO 395	P° EUGENIO BUSTOS N° 2-CALLE DON BOSCO 395	CALLE DON BOSCO 321
NÚMERO DE ANÁLISIS		528	672	673
FECHA DE EXTRACCIÓN		14/1/2025	17/1/2025	17/1/2025
COLOR	UCV	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.7	1.3	0.4
pH	unidad de pH	8.0	8.0	8.0
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	<0.06	0.29
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	420	390	350
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	25	10	30
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	95	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	95	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 528. Se toman nuevas muestras N° 672 y N° 673, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		LAS HERAS		
IDENTIFICACIÓN		Pto. 117 - LAS HERAS	Pto. 117 - LAS HERAS	Pto. 117 - LAS HERAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		ESTACIÓN ELEVADORA - PARQUE INDUSTRIAL	ESTACIÓN ELEVADORA - PARQUE INDUSTRIAL	ESTACIÓN ELEVADORA - PARQUE INDUSTRIAL
NÚMERO DE ANÁLISIS		784	897	1125
FECHA DE EXTRACCIÓN		21/1/2025	23/1/2025	29/1/2025
COLOR	UCV	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.2	0.2	0.2
pH	unidad de pH	7.7	7.8	7.9
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.75	0.88	0.82
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	2050	2070	2090
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	30	5	10
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	85	60	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 784. Se toman nuevas muestras N° 897 , donde se repite la novedad.

Se toma nueva muestra N° 1125 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		LAVALLE					
IDENTIFICACIÓN		Pto. 12 - 3 DE MAYO	Pto. 12 - 3 DE MAYO	3 DE MAYO	3 DE MAYO	Pto. 12 - 3 DE MAYO	3 DE MAYO
PUNTO DE EXTRACCIÓN		RAMA 4 AL OESTE MA CE (BAYMEN)	RAMA 4 AL OESTE MA CE (BAYMEN)	ALEDAÑO MC C1	ALEDAÑO MA C6	RAMA 4 AL OESTE MA CE (BAYMEN)	ALEDAÑO MA C6
NÚMERO DE ANÁLISIS		851	1126	1127	1128	1490	1491
FECHA DE EXTRACCIÓN		22/1/2025	29/1/2025	29/1/2025	29/1/2025	7/2/2025	7/2/2025
COLOR	UCV	----	----	----	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	3.4	1.1	16.0	4.5	0.3	0.8
pH	unidad de pH	7.6	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.33	<0.06	0.64	0.14	0.54	0.85
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	<0.06	----	0.14	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1370	1410	1370	1420	1380	1380
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	30	25	<1	20	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	55	15	<1	20	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 851. Se toman nuevas muestras N° 1126 N° 1127 y N° 1128, donde se repite la novedad.

Se toman nuevas muestras N° 1490 y N° 1491 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN RAFAEL		
IDENTIFICACIÓN		Pto. 35 - CUADRO NACIONAL	Pto. 35 - CUADRO NACIONAL	CUADRO NACIONAL
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° VIRGEN DEL VALLE MB C18	B° VIRGEN DEL VALLE MB C18	AV. SARMIENTO 367
NÚMERO DE ANÁLISIS		1028	1145	1146
FECHA DE EXTRACCIÓN		27/1/2025	30/1/2025	30/1/2025
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.3	0.3	0.3
pH	unidad de pH	8.1	8.2	8.2
	mg/l	0.11	0.20	0.21
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	2410	2390	2390
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	10	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	70	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 1028.

Se toman nuevas muestras N° 1145 y N° 1146, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		Pto.117 - LAS HERAS	Pto.117 - LAS HERAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		ESTACION ELEVADORA-PARQUE INDUSTRIAL	ESTACION ELEVADORA-PARQUE INDUSTRIAL
NÚMERO DE ANÁLISIS		1437	2114
FECHA DE EXTRACCIÓN		6/2/2025	24/2/2025
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.2	0.3
pH	unidad de pH	7.9	7.8
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.52	<0.06
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	<0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	2130	2030
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	<1	35
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	56	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 1437. Se toma nueva muestra N° 2114 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA		
IDENTIFICACIÓN		P108 - GUAYMALLÉN	P108 - GUAYMALLÉN	P108 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P° N° 8 CASTRO - CASTRO S/N	P° N° 8 CASTRO - CASTRO S/N	P° N° 8 CASTRO - CASTRO S/N
NÚMERO DE ANÁLISIS		1449	2130	2131
FECHA DE EXTRACCIÓN		6/2/2025	24/2/2025	24/2/2025
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.1	0.2	0.6
pH	unidad de pH	7.3	7.4	7.4
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.12	<0.06	0.93
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1650	1600	1600
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	30	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	97	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 1449. Se toman nuevas muestras N° 2130 y N° 2131, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAL. ALVEAR	
IDENTIFICACIÓN		Pto.14 - GRAL. ALVEAR	Pto.14 - GRAL. ALVEAR
PUNTO DE EXTRACCIÓN		CALLE LL (A 200M DE CALLE 5)	CALLE LL (A200M DE CALLE 5)
NÚMERO DE ANÁLISIS		1461	1633
FECHA DE EXTRACCIÓN		6/2/2025	11/2/2025
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.2	0.2
pH	unidad de pH	7.5	7.5
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.20	0.93
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1920	1870
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	73	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	73	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 1461. Se toman nuevas muestras N° 1633, donde se obtienen valores normales.
Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAL. ALVEAR	
IDENTIFICACIÓN		Pto.18 - GRAL. ALVEAR	Pto.18 - GRAL. ALVEAR
PUNTO DE EXTRACCIÓN		ALMERÍA 290	ALMERÍA 290
NÚMERO DE ANÁLISIS		1462	1632
FECHA DE EXTRACCIÓN		6/2/2025	11/2/2025
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.2	0.2
pH	unidad de pH	7.5	7.5
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.22	0.45
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1960	2220
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	<1	40
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	60	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 1462. Se toma nueva muestra N° 1632, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
 ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAL. ALVEAR	
IDENTIFICACIÓN		Pto.23 - GRAL. ALVEAR	Pto.23 - GRAL. ALVEAR
PUNTO DE EXTRACCIÓN		ESC. REPÚBLICA DEL BRASIL	ESC. REPÚBLICA DEL BRASIL
NÚMERO DE ANÁLISIS		1463	1631
FECHA DE EXTRACCIÓN		6/2/2025	11/2/2025
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.4	----
pH	unidad de pH	7.7	----
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.50	0.23
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1530	----
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	5	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	28	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	28	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 1463. Se toman nuevas muestras N° 1631, donde se obtienen valores normales.
 Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
 Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA		
IDENTIFICACIÓN		Pto. 19 - CIUDAD	Pto. 19 - CIUDAD	CIUDAD
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° SANIDAD HNO. RAFAEL 2910 ESQ. SAN JOSÉ	B° SANIDAD HNO. RAFAEL 2910 ESQ. SAN JOSÉ	ALEDAÑO-PROPIEDAD DE ENFRENTA AL PTO. 19
NÚMERO DE ANÁLISIS		1466	2243	2244
FECHA DE EXTRACCIÓN		7/2/2025	26/2/2025	26/2/2025
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.6	0.8	0.8
pH	unidad de pH	8.0	8.1	8.1
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.76	0.5	0.61
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	800	770	760
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	90	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	90	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Noiedad Bacteriológica de la muestra N° 1466. Se toman nuevas muestras N° 2243 y N° 2244, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA		
IDENTIFICACIÓN		Pto.53-GUAYMALLÉN	Pto.53-GUAYMALLÉN	GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		LAMADRID Y RUFINO ORTEGA	LAMADRID Y RUFINO ORTEGA	ALEDAÑO LAMADRID 2378
NÚMERO DE ANÁLISIS		1469	2245	2246
FECHA DE EXTRACCIÓN		7/2/2025	26/2/2025	26/2/2025
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.9	0.6	0.6
pH	unidad de pH	7.8	7.5	7.4
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.78	0.94	0.75
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	830	1240	1240
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	30	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	30	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 1469. Se toma nueva muestra N° 2245 Y N° 2246 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN RAFAEL	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 3 - SAN RAFAEL	Pto. 3 - SAN RAFAEL
PUNTO DE EXTRACCIÓN		LOS CEDROS 4115	LOS CEDROS 4115
NÚMERO DE ANÁLISIS		1489	1582
FECHA DE EXTRACCIÓN		7/2/2025	10/2/2025
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.4	0.5
pH	unidad de pH	7.2	7.8
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.40	----
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	0.10
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	2250	1080
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	40	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	78	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	37	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 1489. Se toma nueva muestra N° 1582 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		P103 - GUAYMALLÉN	P103 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P° N°15 SARMIENTO - GRANADEROS Y SARMIENTO	P° N°15 SARMIENTO - GRANADEROS Y SARMIENTO
NÚMERO DE ANÁLISIS		1568	2004
FECHA DE EXTRACCIÓN		10/2/2025	20/2/2025
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.1	0.3
pH	unidad de pH	7.2	7.2
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.30	<0.06
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1480	1520
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	5	20
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	23	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 1568. Se toma nueva muestra N° 2004, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA				
IDENTIFICACIÓN		P88 - GUAYMALLÉN	P88 - GUAYMALLÉN	GUAYMALLÉN	P88 - GUAYMALLÉN	P88 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P° N° 7 - CAPILLA DE NIEVE - ALLAYME Y M. HOYOS	P° N° 7 - CAPILLA DE NIEVE - ALLAYME Y M. HOYOS	M. HOYOS 1578	P° N° 7 - CAPILLA DE NIEVE - ALLAYME Y M. HOYOS (SIN CLORO)	P° N° 7 - CAPILLA DE NIEVE - ALLAYME Y M. HOYOS (CON CLORO)
NÚMERO DE ANÁLISIS		1624	2005	2006	2777	2778
FECHA DE EXTRACCIÓN		11/2/2025	20/2/2025	20/2/2025	12/3/2025	12/3/2025
COLOR	UCV	----	----	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.2	0.2	0.3	0.2	----
pH	unidad de pH	7.3	7.2	7.2	7.2	----
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	0.06	0.21	<0.06	0.85
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1580	1600	2020	1600	----
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	5	10	<1	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	67	75	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 1624. Se toman nuevas muestras N° 2005 Y N° 2006, donde se repite la novedad.

Se toma nueva muestra N° 2777 Y N° 2778, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA			
IDENTIFICACIÓN		P140 - GUAYMALLÉN	P140 - GUAYMALLÉN	GUAYMALLÉN	P140 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P° HIGUERITAS - LAS AZUCENAS 1950 - B° HIGUERITAS	P° HIGUERITAS - LAS AZUCENAS 1950 - B° HIGUERITAS	ALEDAÑO	P° HIGUERITAS - LAS AZUCENAS 1950 - B° HIGUERITAS
NÚMERO DE ANÁLISIS		1674	2223	2224	2779
FECHA DE EXTRACCIÓN		12/2/2025	26/2/2025	26/2/2025	12/3/2025
COLOR	UCV	----	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.2	0.1	0.2	0.7
pH	unidad de pH	7.4	7.5	7.3	7.4
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	<0.06	1.80	0.75
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1420	1590	1610	1440
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	30	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	93	20	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 1674. Se toma nueva muestra N° 2223 Y N° 2224 , donde se repite la novedad

Se toma nueva muestra N° 2779 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA			
IDENTIFICACIÓN		P178 - GUAYMALLÉN	P178 - GUAYMALLÉN	GUAYMALLÉN	P178 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P° COLONIA MOLINA	P° COLONIA MOLINA - CON CLORO	ESCUELA PESTALOZZI	P° COLONIA MOLINA
NÚMERO DE ANÁLISIS		1706	2007	2008	2221
FECHA DE EXTRACCIÓN		13/2/2025	20/2/2025	20/2/2025	26/2/2025
COLOR	UCV	----	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.2	0.5	0.4	0.3
pH	unidad de pH	7.6	7.6	7.7	7.7
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.08	0.08	0.92	<0.06
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1150	1170	1150	1120
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	15	10	10	20
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	63	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	63	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	42	50	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 1706. Se toma nueva muestra N° 2007, Y N° 2008, donde se repite la novedad

Se toma nueva muestra N° 2221, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA				
IDENTIFICACIÓN		P155 - GUAYMALLÉN	P155 - GUAYMALLÉN	GUAYMALLÉN	P155 - GUAYMALLÉN	P155 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P° N° 38 IRRIGACIÓN - CANAL PESCARA Y AGUSTÍN ÁLVAREZ	P° N° 38 IRRIGACIÓN - CANAL PESCARA Y AGUSTÍN ÁLVAREZ	PUNTO ALEDAÑO	P° N° 38 IRRIGACIÓN - CANAL PESCARA Y AGUSTÍN ÁLVAREZ	P° N° 38 IRRIGACIÓN - CANAL PESCARA Y AGUSTÍN ÁLVAREZ
NÚMERO DE ANÁLISIS		1812	2219	2220	2780	2781
FECHA DE EXTRACCIÓN		17/2/2025	26/2/2025	26/2/2025	12/3/2025	12/3/2025
COLOR	UCV	----	----	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.3	0.4	0.4	0.6	----
pH	unidad de pH	7.6	7.6	7.6	7.5	----
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	<0.06	1.08	<0.06	0.56
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1370	1380	1380	1390	----
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	40	20	5	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	35	25	15	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 1812. Se toma nueva muestra N° 2219, Y N° 2220, donde se repite la novedad

Se toma nueva muestra N° 2780 Y N° 2781, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		LAVALLE				
IDENTIFICACIÓN		Pto.6 - JOCOLÍ	Pto.6 - JOCOLÍ	JOCOLÍ	Pto.6 - JOCOLÍ	JOCOLÍ
PUNTO DE EXTRACCIÓN		ESCUELA MONTEAGUDO	ESCUELA MONTEAGUDO	B° SANTA RITA NORTE CASA 1	ESCUELA MONTEAGUDO	B° SANTA RITA NORTE
NÚMERO DE ANÁLISIS		1874	2158	2159	2355	2356
FECHA DE EXTRACCIÓN		18/2/2025	25/2/2025	25/2/2025	28/2/2025	28/2/2025
COLOR	UCV	----	----	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3
pH	unidad de pH	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.06	0.25	0.21	<0.06	<0.06
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----	<0.06	<0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1390	1420	1420	1400	1410
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	30	10	10	10	25
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	15	20	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	15	20	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	40	10	15	<1	<1

AYSAMIE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N°1874. Se toman nuevas muestras N° 2158 y N° 2159, donde se repite la novedad .

Se toma nueva muestra N° 2355 y 2356 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAL. ALVEAR		
IDENTIFICACIÓN		Pto.5 - GRAL. ALVEAR	Pto.5 - GRAL. ALVEAR	GRAL. ALVEAR
PUNTO DE EXTRACCIÓN		RUTA NACIONAL 143 Y M	RUTA NACIONAL 143 Y M	RUTA NACIONAL 143 ENTRE LL Y M
NÚMERO DE ANÁLISIS		1901	2324	2325
FECHA DE EXTRACCIÓN		18/2/2025	28/2/2025	28/2/2025
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.4	0.5	0.2
pH	unidad de pH	7.6	7.6	7.5
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	0.28	0.27
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1830	1820	1840
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	10	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	65	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 1901. Se toman nuevas muestras N° 2324 y N° 2325, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
 Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		Pto.118 - LUJÁN DE CUYO	Pto.118 - LUJÁN DE CUYO
PUNTO DE EXTRACCIÓN		LAS PRADERAS S/N VISTALBA	LAS PRADERAS S/N VISTALBA
NÚMERO DE ANÁLISIS		1928	2034
FECHA DE EXTRACCIÓN		19/2/2025	21/2/2025
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.3	0.3
pH	unidad de pH	7.8	7.7
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.39	<0.06
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	<0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	910	920
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	20	45
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	50	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Referencia: ND: No Detectado.

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 1928. Se toma nueva muestra N° 2034, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN MARTÍN	
IDENTIFICACIÓN		Pto.29 - SAN MARTÍN	Pto.29 - SAN MARTÍN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° LOS ALMENDROS MB C11	B° LOS ALMENDROS MB C11
NÚMERO DE ANÁLISIS		2084	2307
FECHA DE EXTRACCIÓN		24/2/2025	27/2/2025
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.1	0.1
pH	unidad de pH	7.6	7.6
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.12	0.34
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1320	1330
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	20	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	60	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 2084. Se toma nueva muestra N° 2307, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA			
IDENTIFICACIÓN		P198 - GUAYMALLÉN	P198 - GUAYMALLÉN	GUAYMALLÉN	P198 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P° B° BONFANTI - BEBEDEROS Y BARCELONA	P° B° BONFANTI - BEBEDEROS Y BARCELONA	PUNTO DE RED ALEDAÑO	P° B° BONFANTI - BEBEDEROS Y BARCELONA
NÚMERO DE ANÁLISIS		2197	2318	2319	2782
FECHA DE EXTRACCIÓN		25/2/2025	28/2/2025	28/2/2025	12/3/2025
COLOR	UCV	----	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.3	0.1	0.1	0.4
pH	unidad de pH	7.5	7.5	7.7	7.6
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	<0.06	0.95	<0.06
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1370	1320	1340	1340
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	30	20	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	60	45	<1	38

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 2197. Se toman nuevas muestras N° 2318 y N° 2319, donde se repite la novedad.

Se toma nueva muestra N° 2782, donde se repite la novedad.

El día 14 de marzo se toma muestra en el punto de red N° 2883, y se obtienen valores normales.

Se toman nuevas muestras N° 3329, N° 3330 Y 3331, donde se repite la novedad.

Se toma nueva muestra N° 3489, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA				
IDENTIFICACIÓN		Pto. 60-GUAYMALLÉN	P198 - GUAYMALLÉN	P198 - GUAYMALLÉN	P198 - GUAYMALLÉN	P198 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° COCUCCI HUMAHUACA 7774	P° B° BONFANTI - BEBEDEROS Y BARCELONA - CON CLORO	P° B° BONFANTI - BEBEDEROS Y BARCELONA - SIN CLORO	P° B° BONFANTI - BEBEDEROS Y BARCELONA - UNIÓN DOBLE ANTES DE LOS GRIFOS	P° B° BONFANTI - BEBEDEROS Y BARCELONA - UNIÓN DOBLE ANTES DE LOS GRIFOS
NÚMERO DE ANÁLISIS		2883	3329	3330	3331	3489
FECHA DE EXTRACCIÓN		14/3/2025	25/3/2025	25/3/2025	25/3/2025	28/3/2025
COLOR	UCV	-----	-----	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.2	0.5	0.4	0.3	11.2
pH	unidad de pH	7.5	7.7	7.6	7.5	7.3
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	1.20	-----	-----	<0.06
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	-----	-----	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1320	1340	1330	1330	1330
DUREZA TOTAL (CO3Ca)	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
NITRATOS (NO3-)	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1	<1	15	40
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	50	40	55	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 2197. Se toman nuevas muestras N° 2318 y N° 2319, donde se repite la novedad.

Se toma nueva muestra N° 2782 ,donde se repite la novedad.

El día 14 de marzo se toma muestra en el punto de red N° 2883, y se obtienen valores normales

Se toman nuevas muestras N° 3329, N°3330 Y 3331 , donde se repite la novedad.

Se toma nueva muestra N° 3489, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN RAFAEL		
IDENTIFICACIÓN		Pto. 12 - SAN RAFAEL	Pto. 12 - SAN RAFAEL	SAN RAFAEL
PUNTO DE EXTRACCIÓN		LAS MARGARITAS 510	LAS MARGARITAS 510	LAS MARGARITAS 719
NÚMERO DE ANÁLISIS		2266	2784	2813
FECHA DE EXTRACCIÓN		26/2/2025	12/3/2025	12/3/2025
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.2	0.6	0.7
pH	unidad de pH	7.4	7.5	7.5
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.22	0.26	0.28
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1620	1600	1620
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	20	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	35	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	35	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 2266. Se toman nuevas muestras N° 2784 y N° 2813, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		Pto.118 - LUJÁN DE CUYO	Pto.118 - LUJÁN DE CUYO
PUNTO DE EXTRACCIÓN		LAS PRADERAS S/N VISTALBA	LAS PRADERAS S/N VISTALBA
NÚMERO DE ANÁLISIS		2296	2354
FECHA DE EXTRACCIÓN		27/2/2025	28/2/2025
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.2	0.7
pH	unidad de pH	7.8	7.8
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	<0.06
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	<0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	920	960
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	30	25
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	25	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	25	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	35	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 2296.

Se toma nueva muestra N° 2354 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
 ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		SAN MARTÍN	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 27 - SAN MARTÍN	Pto. 27 - SAN MARTÍN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		CORONEL ZAPIOLA 670	CORONEL ZAPIOLA 670
NÚMERO DE ANÁLISIS		2306	2397
FECHA DE EXTRACCIÓN		27/2/2025	5/3/2025
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.7	0.7
pH	unidad de pH	7.7	7.8
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.18	0.26
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1140	1120
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	35	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	57	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	57	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 2306. Se toma nueva muestra N° 2397, donde se obtienen valores normales.
 Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
 Jefe Departamento Laboratorio

PROCEDENCIA		SAN RAFAEL	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 55 - SAN RAFAEL	Pto. 55 - SAN RAFAEL
PUNTO DE EXTRACCIÓN		SEBASTIÁN EL CANO 1105 - B°ALBERDI	SEBASTIÁN EL CANO 1105 - B°ALBERDI
NÚMERO DE ANÁLISIS		2442	2656
FECHA DE EXTRACCIÓN		5/3/2025	10/3/2025
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.2	0.3
pH	unidad de pH	7.4	7.3
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.07	0.34
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1810	1820
DUREZA TOTAL (CO3Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO3-)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	61	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 2442. Se toma nueva muestra N° 2656 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		Pto.117 - LAS HERAS	Pto.117 - LAS HERAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		ESTACION ELEVADORA-PARQUE INDUSTRIAL	ESTACION ELEVADORA-PARQUE INDUSTRIAL
NÚMERO DE ANÁLISIS		2468	2624
FECHA DE EXTRACCIÓN		6/3/2025	10/3/2025
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.6	0.2
pH	unidad de pH	7.9	7.8
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	<0.06	1.08
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	2030	2030
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	<1	35
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	27	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 2468. Se toma nueva muestra N° 2624 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAL. ALVEAR		
IDENTIFICACIÓN		Pto.18 - GRAL. ALVEAR	Pto.18 - GRAL. ALVEAR	GRAL. ALVEAR
PUNTO DE EXTRACCIÓN		ALMERÍA 290	ALMERÍA 290	SILVIO T.138
NÚMERO DE ANÁLISIS		2512	2728	2729
FECHA DE EXTRACCIÓN		6/3/2025	12/3/2025	12/3/2025
COLOR	UCV	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.2	0.1	0.2
pH	unidad de pH	7.5	7.5	7.5
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.41	0.47	0.45
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1860	1890	1890
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	35	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	92	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	92	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 2512. Se toman nuevas muestras N° 2728 y N° 2729, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA		
IDENTIFICACIÓN		Pto. 20 - CIUDAD	Pto. 20 - CIUDAD	CIUDAD
PUNTO DE EXTRACCIÓN		PESCADORES 1225 4ta. SECCIÓN	PESCADORES 1225 4ta. SECCIÓN	PESCADORES 1233 - 4ta. SECCIÓN
NÚMERO DE ANÁLISIS		2517	2622	2623
FECHA DE EXTRACCIÓN		7/3/2025	10/3/2025	10/3/2025
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.5	0.5	0.5
pH	unidad de pH	7.8	8.0	8.0
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.57	0.93	0.97
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	760	760	760
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	30	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	26	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	26	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 2517. Se toma nueva muestra N° 2622 y N° 2623, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		Pto.117 - LAS HERAS	Pto.117 - LAS HERAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		ESTACION ELEVADORA-PARQUE INDUSTRIAL	ESTACION ELEVADORA-PARQUE INDUSTRIAL
NÚMERO DE ANÁLISIS		2887	3668
FECHA DE EXTRACCIÓN		14/3/2025	3/4/2025
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.3	0.2
pH	unidad de pH	7.9	8.0
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.85	>2.20
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	3.66
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	2030	1980
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	26	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 2887. Se toma nueva muestra N°3668 , donde se obtienen valores normales.
Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		LAVALLE		
IDENTIFICACIÓN		Pto.12-3 DE MAYO	Pto.12-3 DE MAYO	3 DE MAYO
PUNTO DE EXTRACCIÓN		RAMA 4 AL OESTE MA CE (BAYMEN)	RAMA 4 AL OESTE MA CE (BAYMEN)	RAMA 4 - MA C6
NÚMERO DE ANÁLISIS		3074	3427	3428
FECHA DE EXTRACCIÓN		19/3/2025	28/3/2025	28/3/2025
COLOR	UCV	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.2	0.2	0.5
pH	unidad de pH	7.8	7.8	7.7
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.76	0.15	0.12
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	<0.06	<0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1440	1480	1480
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	10	20	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	17	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 3074. Se toma nueva muestra N°3427 y N°3428 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		Pto.66 - GODOY CRUZ	Pto.66 - GODOY CRUZ
PUNTO DE EXTRACCIÓN		MANSILLA 1898	MANSILLA 1898
NÚMERO DE ANÁLISIS		3350	3488
FECHA DE EXTRACCIÓN		26/3/2025	28/3/2025
COLOR	UCV	----	----
TURBIEDAD	UNT	5.3	2.8
pH	unidad de pH	8.2	8.1
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	1.23	1.33
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	650	660
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----
SODIO	mg/l	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----
HIERRO	mg/l	----	----
CADMIO	mg/l	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	45	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 3350. Se toma nueva muestra N° 3488 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

