

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE0
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	6376
		Matriz	F
		Fecha	04-06-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.1
Conductividad	µS/cm		10170
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		12.1
D.Q.O.	mg/l		9
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.330E01

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE1
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	6377
		Matriz	F
		Fecha	04-06-2025
		Hora	11:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH	7.4	
Conductividad	µS/cm	5000	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l	<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l	1.5	
D.Q.O.	mg/l	6	
Escherichia coli	NMP/100 ml	<2	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE3
--------------------------------------	-------------------

Sitio	Freatímetro N°3
N° Análisis	
Matriz	F
Fecha	04-06-2025
Hora	
Tipo Muestra	PE
Observaciones	12-c: Freatímetro tapado por piedras.

	Determinación	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE4
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	6378
		Matriz	F
		Fecha	04-06-2025
		Hora	12:10
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH	7.2	
Conductividad	µS/cm	5430	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l	<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l	<0.5	
D.Q.O.	mg/l	8	
Escherichia coli	NMP/100 ml	<2	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE5
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°5
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	04-06-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	13-a: Freatímetro perdido - oculto por maleza.
	Determinación	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM19
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	6373	6779	6989	7169
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-06-2025	12-06-2025	18-06-2025	24-06-2025
		Hora	11:00	13:20	14:05	de 10:00 a 08:00
		Tipo Muestra	P	P	P	C
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.7	7.3	7.5	7.5
Conductividad	µS/cm		1530	1580	1570	1520
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					1.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					2.8
Sólidos en suspensión totales	mg/l					139
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					26
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					113
Sulfatos (SO4=)	mg/l					342
Alcalinidad	mg/l					187
Sulfuros totales (S=)	mg/l					0.6
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					22.3
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					128
D.Q.O.	mg/l		310	352	385	266
D.Q.O. Soluble	mg/l					78
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05
Hidrocarburos	mg/l					<0,5
C.O.V.	µg/l					<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	1.10E08	2.40E08	1.10E08
Huevos de Helminths	Huevos /1000r					13
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM20
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	6374	6780	6990	7170
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-06-2025	12-06-2025	18-06-2025	24-06-2025
		Hora	11:50	13:50	14:25	09:30
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones	2: No se clora.			
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.5	7.5	7.7	7.7
Conductividad	µS/cm		1430	1490	1520	1500
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					60
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					40
Cloruros (CL-)	mg/l					113
Sulfatos (SO4=)	mg/l					309
Alcalinidad	mg/l					259
Dureza total	mg/l					386
Dureza cálcica	mg/l					292
Calcio (Ca++)	mg/l					117
Magnesio (Mg++)	mg/l					23
SODIO	mg/l					98
POTASIO	mg/l					13
R.A.S.	N°					2.17
Sulfuros totales (S=)	mg/l					<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					26.7
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					0.16
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					42
D.Q.O.	mg/l		119	127	107	106
D.Q.O. Soluble	mg/l					32
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05
Hidrocarburos	mg/l					<0,5
C.O.V.	µg/l					<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E04	2.10E04	4.60E04	4.30E04
Huevos de Helminths	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM54
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida entre series 6 y 7			
		N° Análisis	6375	6781	6991	7171
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-06-2025	12-06-2025	18-06-2025	24-06-2025
		Hora	12:30	13:40	14:15	09:00
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones		1: Clorando.	2: No se clora.	NO CLORA
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.5	7.7	7.8	7.7
Conductividad	µS/cm		1440	1540	1500	1510
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					54
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					15
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					39
Cloruros (CL-)	mg/l					117
Sulfatos (SO4=)	mg/l					289
Alcalinidad	mg/l					275
Dureza total	mg/l					394
Dureza cálcica	mg/l					307
Calcio (Ca++)	mg/l					123
Magnesio (Mg++)	mg/l					21
SODIO	mg/l					97
POTASIO	mg/l					13
R.A.S.	N°					2.13
Sulfuros totales (S=)	mg/l					1.0
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					27.9
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					43
D.Q.O.	mg/l		127	143	119	119
D.Q.O. Soluble	mg/l					46
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05
Hidrocarburos	mg/l					<0,5
C.O.V.	µg/l					<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E04	4.60E03	1.10E05	7.50E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM62
---	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	6429	6651	7311	7464
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-06-2025	09-06-2025	25-06-2025	30-06-2025
		Hora	12:10	08:40	12:20	12:20
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones	NO SE REALIZA HH			
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		6.9	7.4	6.6	6.8
Conductividad	µS/cm		1760	1850	1720	1800
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.5			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.6			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		30			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		14			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		16			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		490			
Alcalinidad	mg/l		115			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		Interf. de nitritos			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		8.4			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		0.54	0.51	0.51	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		2.1			
D.Q.O.	mg/l		20	26	51	55
D.Q.O. Soluble	mg/l		17			
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E07	2.10E07	1.10E07	7.50E06
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM63
---	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	6430	6652	7312	7465
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-06-2025	09-06-2025	25-06-2025	30-06-2025
		Hora	12:20	08:50	12:30	12:30
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		8.1	7.1	7.2	7.2
Conductividad	µS/cm		2290	2350	2320	2380
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		260			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		40			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		220			
Cloruros (CL-)	mg/l		309			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		531			
Alcalinidad	mg/l		88			
Dureza total	mg/l		626			
Dureza cálcica	mg/l		536			
Calcio (Ca++)	mg/l		214			
Magnesio (Mg++)	mg/l		22			
SODIO	mg/l		212			
POTASIO	mg/l		32			
R.A.S.	N°		3.69			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		Interf. de nitritos			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		<5.0			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		0.55	0.12		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<0.5			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		101			
D.Q.O.	mg/l		334	355	270	245
D.Q.O. Soluble	mg/l		44			
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E02	9.30E02	4.60E02	9.30E01
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: COLONIA LAS ROSAS	Punto: PM21
---	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	6678	7246
		Matriz	LC	LC
		Fecha	11-06-2025	25-06-2025
		Hora	11:00	10:50
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.1	6.8
Conductividad	µS/cm		750	825
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.4
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			0.6
Sólidos en suspensión totales	mg/l			85
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			15
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			70
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			149
D.Q.O.	mg/l		330	307
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E07	7.50E07
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM16
---	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	6379	6782	7132	7435
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-06-2025	12-06-2025	23-06-2025	30-06-2025
		Hora	10:10	09:40	11:50	09:35
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.3	7.5	7.3	7.7
Conductividad	µS/cm		1770	1880	2820	1710
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					0.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					1.2
Sólidos en suspensión totales	mg/l					117
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					25
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					92
Sulfatos (SO4=)	mg/l					200
Alcalinidad	mg/l					402
Sulfuros totales (S=)	mg/l					46.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					36.2
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l					<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l					<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					150
D.Q.O.	mg/l		657	404	682	469
D.Q.O. Soluble	mg/l					164
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E07	1.20E07	7.50E07	7.50E07
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM17
---	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	6380	6783	7133	7436
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-06-2025	12-06-2025	23-06-2025	30-06-2025
		Hora	10:20	09:50	12:00	09:50
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones	2: No se clora.		2- No se clora	
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.5	7.6	8.1	7.8	
Conductividad	µS/cm	1930	1970	1975	2000	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				80	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				10	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				70	
Cloruros (CL-)	mg/l				186	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				310	
Alcalinidad	mg/l				454	
Dureza total	mg/l				437	
Dureza cálcica	mg/l				327	
Calcio (Ca++)	mg/l				131	
Magnesio (Mg++)	mg/l				27	
SODIO	mg/l				149	
POTASIO	mg/l				26	
R.A.S.	N°				3.1	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				1.4	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				49.0	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				<0.5	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				76	
D.Q.O.	mg/l	185	190	178	177	
D.Q.O. Soluble	mg/l				36	
Escherichia coli	NMP/100 ml	4.60E04	2.40E05	2.40E05	1.10E06	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP0
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	6776
		Matriz	F
		Fecha	12-06-2025
		Hora	11:25
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	µS/cm		41800
Cloruros (CL-)	mg/l		10138
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		0.6
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP3
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	6777
		Matriz	F
		Fecha	12-06-2025
		Hora	11:55
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.3
Conductividad	µS/cm		23310
Cloruros (CL-)	mg/l		3174
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		6.3
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP4
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	6778
		Matriz	F
		Fecha	12-06-2025
		Hora	12:10
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	µS/cm		12170
Cloruros (CL-)	mg/l		1382
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.5
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP5
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°5
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	12-06-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	12-c: Freatímetro tapado por piedras.
	Determinación	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM12
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	6370	6771	6992	7134
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-06-2025	12-06-2025	18-06-2025	23-06-2025
		Hora	09:25	10:00	09:30	13:15
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.0	6.8	6.7	7.3
Conductividad	µS/cm		1590	1630	1740	1600
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.4		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.3		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			94		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			19		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			75		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			405		
Alcalinidad	mg/l			223		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			0.2		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			16.7		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			0.06		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<0.5		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			110		
D.Q.O.	mg/l		335	187	280	73
D.Q.O. Soluble	mg/l			73		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05		
Hidrocarburos	mg/l			<0,5		
C.O.V.	µg/l			<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E07	2.30E07	4.30E07	3.50E07
Huevos de Helminths	Huevos /1000r			21		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM61
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida General			
		N° Análisis	6371	6774	6993	7135
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-06-2025	12-06-2025	18-06-2025	23-06-2025
		Hora	09:10	10:20	09:15	13:00
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.6	7.5	7.7	7.8
Conductividad	µS/cm		1610	1660	1700	1700
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			50		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			5		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			45		
Cloruros (CL-)	mg/l			139		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			317		
Alcalinidad	mg/l			275		
Dureza total	mg/l			508		
Dureza cálcica	mg/l			390		
Calcio (Ca++)	mg/l			156		
Magnesio (Mg++)	mg/l			29		
SODIO	mg/l			101		
POTASIO	mg/l			18		
R.A.S.	N°			1.95		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			Intr. nitritos		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			22.8		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			0.63		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			0.9		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			38		
D.Q.O.	mg/l		136	142	142	109
D.Q.O. Soluble	mg/l			41		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05		
Hidrocarburos	mg/l			<0,5		
C.O.V.	µg/l			<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E05	1.10E03	2.40E05	1.10E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM50
--	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	6368	6702	7036	7371
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	03-06-2025	10-06-2025	18-06-2025	26-06-2025
		Hora	09:20	11:10	08:30	12:00
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.6	7.5	7.2	7.3
Conductividad	µS/cm		2525	2650	2590	2610
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.3			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.0			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		80			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		20			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		60			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		427			
Alcalinidad	mg/l		414			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		7.6			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		42.3			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<0.5			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		119			
D.Q.O.	mg/l		245	225	350	339
D.Q.O. Soluble	mg/l		114			
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	2.40E08	4.30E07	3.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		13			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM51
--	--------------------

Sitio		Salida			
N° Análisis		6369	6703	7037	7372
Matriz		LC	LC	LC	LC
Fecha		03-06-2025	10-06-2025	18-06-2025	26-06-2025
Hora		09:40	11:20	08:40	12:10
Tipo Muestra		PE	P	P	P
Observaciones		Frasco bacteriológico roto.			
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH	7.8	8.0	8.0	7.9
Conductividad	µS/cm	2540	2600	2590	2660
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l	80			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	20			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	60			
Cloruros (CL-)	mg/l	303			
Sulfatos (SO4=)	mg/l	396			
Alcalinidad	mg/l	482			
Dureza total	mg/l	666			
Dureza cálcica	mg/l	532			
Calcio (Ca++)	mg/l	213			
Magnesio (Mg++)	mg/l	33			
SODIO	mg/l	211			
POTASIO	mg/l	27			
R.A.S.	N°	3.55			
Sulfuros totales (S=)	mg/l	3.3			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	36.2			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l	<0.06			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l	<0.5			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	62			
D.Q.O.	mg/l	165	186	166	160
D.Q.O. Soluble	mg/l	34			
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.30E05	4.60E05	1.10E06	1.50E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r	<1			
PLOMO	mg/l	<0.4			
CADMIO	mg/l	<0.01			
CROMO	mg/l	<0.050			
ARSÉNICO	mg/l	<0.050			
MERCURIO	mg/l	<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM06
-------------------------------	-------------

Sitio	Entrada			
N° Análisis	6485	6559	6892	7343
Matriz	LC	LC	LC	LC
Fecha	05-06-2025	09-06-2025	17-06-2025	26-06-2025
Hora	13:30	08:20	10:00	13:10
Tipo Muestra	P	P	P	PE
Observaciones				

Determinacion	Umedida
pH	unidad de pH
Conductividad	µS/cm
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l
Sólidos en suspensión totales	mg/l
Sólidos en suspensión fijos	mg/l
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l
Sulfatos (SO4=)	mg/l
Alcalinidad	mg/l
Sulfuros totales (S=)	mg/l
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l
D.Q.O.	mg/l
D.Q.O. Soluble	mg/l
Escherichia coli	NMP/100 ml
PLOMO	mg/l
CADMIO	mg/l
CROMO	mg/l
ARSÉNICO	mg/l
MERCURIO	mg/l

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM07
-------------------------------	--------------------

Sitio	Salida			
N° Análisis	6486	6560	6893	7344
Matriz	LC	LC	LC	LC
Fecha	05-06-2025	09-06-2025	17-06-2025	26-06-2025
Hora	13:40	08:40	09:45	13:20
Tipo Muestra	P	P	P	PE
Observaciones				
Determinacion	Umedida			
pH	7.3	7.6	7.5	7.3
Conductividad	2200	2220	2300	2220
Sólidos sedimentables en 10 min.				<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs				<0.1
Sólidos en suspensión totales				45
Sólidos en suspensión fijos				5
Sólidos en suspensión volátiles				40
Cloruros (CL-)				145
Sulfatos (SO4=)				333
Alcalinidad				537
Dureza total				595
Dureza cálcica				500
Calcio (Ca++)				200
Magnesio (Mg++)				23
SODIO				131
POTASIO				22
R.A.S.				2.34
Sulfuros totales (S=)				44.9
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)				48.5
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)				<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)				<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)				134
D.Q.O.	282	275	300	290
D.Q.O. Soluble				199
Escherichia coli	1.50E07	2.40E06	9.30E07	2.30E06
Huevos de Helmintos				<1
PLOMO				<0.4
CADMIO				<0.01
CROMO				<0.050
ARSÉNICO				<0.050
MERCURIO				<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM45
--------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	7285
		Matriz	LC
		Fecha	25-06-2025
		Hora	10:00
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	T 14
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH	7.3	
Conductividad	µS/cm	2890	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	0.7	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	0.9	
Sólidos en suspensión totales	mg/l	80	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	30	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	50	
Sulfatos (SO4=)	mg/l	640	
Alcalinidad	mg/l	470	
Sulfuros totales (S=)	mg/l	34.5	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	55.2	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l	<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l	<0.5	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	140	
D.Q.O.	mg/l	301	
D.Q.O. Soluble	mg/l	201	
Escherichia coli	NMP/100 ml	3.50E07	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r	14	
PLOMO	mg/l	<0.4	
CADMIO	mg/l	<0.01	
CROMO	mg/l	<0.050	
ARSÉNICO	mg/l	<0.050	
MERCURIO	mg/l	<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM46
--------------------------------	-------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	7286
		Matriz	LC
		Fecha	25-06-2025
		Hora	10:25
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	µS/cm		3130
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		23
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		4
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		19
Cloruros (CL-)	mg/l		303
Sulfatos (SO4=)	mg/l		720
Alcalinidad	mg/l		418
Dureza total	mg/l		749
Dureza cálcica	mg/l		615
Calcio (Ca++)	mg/l		146
Magnesio (Mg++)	mg/l		33
SODIO	mg/l		340
POTASIO	mg/l		37
R.A.S.	N°		6.61
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		42.3
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		17
D.Q.O.	mg/l		101
D.Q.O. Soluble	mg/l		65
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: LAS CUEVAS	Punto: PM38
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	6721
		Matriz	LC
		Fecha	11-06-2025
		Hora	13:45
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	NO SE REALIZAN LAS OBSERVACIONES MICROSCOPICAS POR MONITOREO DE CANAL PESCARA
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH	7.4	
Conductividad	µS/cm	555	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	2.5	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	2.0	
Sólidos en suspensión totales	mg/l	34	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	4	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	30	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	21	
D.Q.O.	mg/l	78	
D.Q.O. Soluble	mg/l	12	
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.10E06	
PLOMO	mg/l	<0.4	
CADMIO	mg/l	<0.01	
CROMO	mg/l	<0.050	
ARSÉNICO	mg/l	<0.050	
MERCURIO	mg/l	<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM09
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	6487	6561	6894	7345
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-06-2025	09-06-2025	17-06-2025	26-06-2025
		Hora	15:00	11:30	08:25	14:25
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.3	7.5	7.4	7.0	
Conductividad	µS/cm	1375	1320	1380	1410	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.5			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.5			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		80			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		20			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		60			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		140			
Alcalinidad	mg/l		318			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		18.5			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		37.9			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<0.5			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		101			
D.Q.O.	mg/l	279	257	281	317	
D.Q.O. Soluble	mg/l		87			
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.30E07	4.30E07	2.10E07	7.50E07	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		17			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM11
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	6488	6562	6895	7346
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-06-2025	09-06-2025	17-06-2025	26-06-2025
		Hora	15:20	11:50	08:35	14:40
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.5	7.8	7.6	7.5
Conductividad	µS/cm		1355	1360	1370	1380
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			85		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			14		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			71		
Cloruros (CL-)	mg/l			104		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			116		
Alcalinidad	mg/l			382		
Dureza total	mg/l			307		
Dureza cálcica	mg/l			213		
Calcio (Ca++)	mg/l			85		
Magnesio (Mg++)	mg/l			23		
SODIO	mg/l			86		
POTASIO	mg/l			24		
R.A.S.	N°			2.14		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.0		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			32.3		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<0.5		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			62		
D.Q.O.	mg/l		151	161	156	145
D.Q.O. Soluble	mg/l			28		
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E04	7.50E04	2.40E04	1.10E04
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: PENITENTES	Punto: PM36
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	6723
		Matriz	LC
		Fecha	11-06-2025
		Hora	11:50
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	IDEM 5721
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH	7.8	
Conductividad	µS/cm	590	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l	2	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	1	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	1	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	2	
D.Q.O.	mg/l	8	
D.Q.O. Soluble	mg/l	7	
Escherichia coli	NMP/100 ml	4.60E06	
PLOMO	mg/l	<0.4	
CADMIO	mg/l	<0.01	
CROMO	mg/l	<0.050	
ARSÉNICO	mg/l	<0.050	
MERCURIO	mg/l	<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: POLVAREDAS	Punto: PM34
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	6725
		Matriz	LC
		Fecha	11-06-2025
		Hora	10:05
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	µS/cm		455
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.6
Sólidos en suspensión totales	mg/l		44
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		19
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		25
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		10
D.Q.O.	mg/l		16
D.Q.O. Soluble	mg/l		9
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000ml		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM52
---	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	6820	7232
		Matriz	LC	LC
		Fecha	13-06-2025	24-06-2025
		Hora	10:30	11:45
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.6	7.3
Conductividad	µS/cm		1030	1025
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			0.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l			77
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			16
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			61
Sulfatos (SO4=)	mg/l			168
Alcalinidad	mg/l			239
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			29.5
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			88
D.Q.O.	mg/l		146	206
D.Q.O. Soluble	mg/l			67
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.20E07	4.60E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			6
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM53
---	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	6821	
		Matriz	LC	LC
		Fecha	13-06-2025	24-06-2025
		Hora	10:40	
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		SIN VUELCO
Deteminacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.0	
Conductividad	μS/cm		1020	
D.Q.O.	mg/l		36	
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E02	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: PUENTE DEL INCA	Punto: PM37
---	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	6722
		Matriz	LC
		Fecha	11-06-2025
		Hora	12:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	IDEM 5721
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.7
Conductividad	µS/cm		1060
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		2.5
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		3.0
Sólidos en suspensión totales	mg/l		48
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		4
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		44
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		73
D.Q.O.	mg/l		186
D.Q.O. Soluble	mg/l		79
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E06
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: PUNTA DE VACAS	Punto: PM35
--	-------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	6724
		Matriz	LC
		Fecha	11-06-2025
		Hora	11:10
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	IDEM 5721
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH	7.7	
Conductividad	µS/cm	400	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l	18	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	10	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	8	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	9	
D.Q.O.	mg/l	23	
D.Q.O. Soluble	mg/l	15	
Escherichia coli	NMP/100 ml	4.30E06	
PLOMO	mg/l	<0.4	
CADMIO	mg/l	<0.01	
CROMO	mg/l	<0.050	
ARSÉNICO	mg/l	<0.050	
MERCURIO	mg/l	<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM01
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	6489	6563	6898	7347
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-06-2025	09-06-2025	17-06-2025	26-06-2025
		Hora	13:55	09:10	de 10:00 a 08:00	13:35
		Tipo Muestra	P	P	C	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4	7.5	7.8	7.2
Conductividad	µS/cm		2440	2200	2320	2390
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.3	1.3	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.0	1.7	
Sólidos en suspensión totales	mg/l			125	118	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			25	18	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			100	100	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				490	
Alcalinidad	mg/l				350	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				2.9	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				45.7	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				0.6	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				156	
D.Q.O.	mg/l		302	299	371	249
D.Q.O. Soluble	mg/l				142	
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	4.60E07	1.50E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				23	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM02
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	6490	6564	6899	7348
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-06-2025	09-06-2025	17-06-2025	26-06-2025
		Hora	14:05	09:25	11:00	13:45
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.4	7.7	7.6	7.9	
Conductividad	µS/cm	2145	2210	2240	2260	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			80		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			80		
Cloruros (CL-)	mg/l			180		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			598		
Alcalinidad	mg/l			151		
Dureza total	mg/l			666		
Dureza cálcica	mg/l			575		
Calcio (Ca++)	mg/l			230		
Magnesio (Mg++)	mg/l			22		
SODIO	mg/l			148		
POTASIO	mg/l			23		
R.A.S.	N°			2.5		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			Intr. nitritos		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			16.7		
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			4.3		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			4.9		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			36		
D.Q.O.	mg/l	130	147	134	127	
D.Q.O. Soluble	mg/l			21		
Escherichia coli	NMP/100 ml	4.30E03	2.40E03	9.30E02	4.60E03	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI0
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	17-06-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	11: Freatímetro seco.
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI1
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	17-06-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	11: Freatímetro seco.
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI2
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	6915
		Matriz	F
		Fecha	17-06-2025
		Hora	11:55
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	µS/cm		6000
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		17.7
D.Q.O.	mg/l		25
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI3
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	6916
		Matriz	F
		Fecha	17-06-2025
		Hora	11:25
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	µS/cm		3260
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		21.3
D.Q.O.	mg/l		14
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E01

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM22
------------------------------------	--------------------

Sitio	Entrada			
N° Análisis	6262	6679	7020	7248
Matriz	LC	LC	LC	LC
Fecha	02-06-2025	11-06-2025	18-06-2025	25-06-2025
Hora	09:20	09:20	15:15	09:20
Tipo Muestra	P	P	PE	P
Observaciones	Con baypass/rotura caño entrada.		NO SE REALIZAN LAS OBSERVACIONES MICROSCOPICAS POR MONITOREO DEL CANAL PESCARA	

Determinacion	Umedida
pH	unidad de pH
Conductividad	µS/cm
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l
Sólidos en suspensión totales	mg/l
Sólidos en suspensión fijos	mg/l
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l
Sulfatos (SO4=)	mg/l
Alcalinidad	mg/l
Sulfuros totales (S=)	mg/l
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l
D.Q.O.	mg/l
D.Q.O. Soluble	mg/l
Escherichia coli	NMP/100 ml
PLOMO	mg/l
CADMIO	mg/l
CROMO	mg/l
ARSÉNICO	mg/l
MERCURIO	mg/l

7.2	7.7	7.3	7.8
1240	1000	1260	1020
		1.3	
		2.5	
		171	
		29	
		142	
		123	
		326	
		2.1	
		34.5	
		<0.06	
		0.6	
		229	
248	87	460	100
		197	
7.50E007	1.10E07	4.60E07	4.30E07
		<0.4	
		<0.01	
		<0.050	
		<0.050	
		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM23
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	6263	6680	7021	7249
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-06-2025	11-06-2025	18-06-2025	25-06-2025
		Hora	09:35	09:40	14:45	09:45
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
		Observaciones	1: Clorando.	1: Clorando.		
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		8.0	7.9	7.5	7.5
Conductividad	µS/cm		920	930	965	940
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				31	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				6	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				25	
Cloruros (CL-)	mg/l				63	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				181	
Alcalinidad	mg/l				139	
Dureza total	mg/l				248	
Dureza cálcica	mg/l				197	
Calcio (Ca++)	mg/l				79	
Magnesio (Mg++)	mg/l				12	
SODIO	mg/l				73	
POTASIO	mg/l				16	
R.A.S.	N°				2.02	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				Interf. de Nitritos	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				6.5	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				1.92	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				14.4	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				13	
D.Q.O.	mg/l		46	25	60	76
D.Q.O. Soluble	mg/l				39	
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E02	4.60E03	1.50E03	4.60E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC0
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	7023
		Matriz	F
		Fecha	18-06-2025
		Hora	14:55
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.1
Conductividad	µS/cm		7030
Dureza total	mg/l		522
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		1.8
D.Q.O.	mg/l		11
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC1
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	7024
		Matriz	F
		Fecha	18-06-2025
		Hora	14:15
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.0
Conductividad	µS/cm		2290
Dureza total	mg/l		56
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		0.8
D.Q.O.	mg/l		<2
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC2
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	7025
		Matriz	F
		Fecha	18-06-2025
		Hora	14:25
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	µS/cm		13950
Dureza total	mg/l		748
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		<0.5
D.Q.O.	mg/l		12
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC3
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	7026
		Matriz	F
		Fecha	18-06-2025
		Hora	14:35
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	µS/cm		5420
Dureza total	mg/l		276
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		10.7
D.Q.O.	mg/l		13
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E02

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC4
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	7027
		Matriz	F
		Fecha	18-06-2025
		Hora	15:10
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	µS/cm		6720
Dureza total	mg/l		358
Nitrógeno de Nitritos (N-NO ₂ -)	mg/l		<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO ₃ -)	mg/l		3.6
D.Q.O.	mg/l		9
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E02

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM04
------------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	6491	6565	6896	7349
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-06-2025	09-06-2025	17-06-2025	26-06-2025
		Hora	12:45	10:00	09:10	12:30
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones	NO SE REALIZA HH			
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		5.9	7.5	7.1	7.0
Conductividad	µS/cm		1580	1780	1790	1690
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.6	1.2		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		1.3	1.5		
Sólidos en suspensión totales	mg/l		200	110		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		33	20		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		167	90		
Sulfatos (SO4=)	mg/l		201			
Alcalinidad	mg/l		191			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		29.8			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		19.5			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		0.7			
D.Q.O.	mg/l		1127	457	407	263
D.Q.O. Soluble	mg/l		931			
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E07	1.60E07	1.50E07	2.10E07
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM05
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	6492	6566	6897	7350
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-06-2025	09-06-2025	17-06-2025	26-06-2025
		Hora	13:00	10:15	09:25	12:40
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.9	8.2	8.2	8.1
Conductividad	µS/cm		1760	1790	1780	1790
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		100			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		100			
Cloruros (CL-)	mg/l		156			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		452			
Alcalinidad	mg/l		533			
Dureza total	mg/l		370			
Dureza cálcica	mg/l		296			
Calcio (Ca++)	mg/l		118			
Magnesio (Mg++)	mg/l		18			
SODIO	mg/l		184			
POTASIO	mg/l		33			
R.A.S.	N°		4.17			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		0.6			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		29.5			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<0.5			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		86			
D.Q.O.	mg/l		224	234	219	204
D.Q.O. Soluble	mg/l		55			
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E05	2.10E05	1.60E05	1.10E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM43
------------------------------------	--------------------

Sitio	Entrada			
N° Análisis	6305	6745	6967	7212
Matriz	LC	LC	LC	LC
Fecha	02-06-2025	11-06-2025	17-06-2025	23-06-2025
Hora	12:20	10:10	09:40	12:20
Tipo Muestra	P	P	PE	P
Observaciones			NO SE REALIZAN LAS OBSERVACIONES MICROSCOPICAS POR MONITOREO DEL CANAL PESCARA	

Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH	7.6	7.5	8.2	7.6
Conductividad	µS/cm	2080	2200	2240	2210
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			2.0	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			3.0	
Sólidos en suspensión totales	mg/l			200	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			40	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			160	
Sulfatos (SO4=)	mg/l			427	
Alcalinidad	mg/l			370	
Sulfuros totales (S=)	mg/l			6.8	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			40.7	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<0.5	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			295	
D.Q.O.	mg/l	259	437	614	382
D.Q.O. Soluble	mg/l			278	
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E07	1.20E07	2.40E07	2.30E07
PLOMO	mg/l			<0.4	
CADMIO	mg/l			<0.01	
CROMO	mg/l			<0.050	
ARSÉNICO	mg/l			<0.050	
MERCURIO	mg/l			<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM44
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Analisis	6306	6746	6968	7213
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-06-2025	11-06-2025	17-06-2025	23-06-2025
		Hora	12:30	10:20	09:50	12:40
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		8.0	8.0	7.9	7.9
Conductividad	µS/cm		2040	2090	2150	2130
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				43	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				7	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				36	
Cloruros (CL-)	mg/l				225	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				281	
Alcalinidad	mg/l				430	
Dureza total	mg/l				516	
Dureza cálcica	mg/l				437	
Calcio (Ca++)	mg/l				175	
Magnesio (Mg++)	mg/l				19	
SODIO	mg/l				145	
POTASIO	mg/l				18	
R.A.S.	N°				2.78	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				6.0	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				54.0	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l				<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l				<0.5	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				88	
D.Q.O.	mg/l		193	190	217	194
D.Q.O. Soluble	mg/l				86	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E03	2.90E05	1.10E06	2.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM58
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	6653	7287
		Matriz	LC	LC
		Fecha	10-06-2025	25-06-2025
		Hora	11:30	12:45
		Tipo Muestra	PE	P
		Observaciones		T16
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		8.0	7.6
Conductividad	µS/cm		2670	2610
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		27	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		4	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		23	
Sulfatos (SO4=)	mg/l		456	
Alcalinidad	mg/l		669	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		33.8	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		55.2	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		0.8	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		121	
D.Q.O.	mg/l		208	239
D.Q.O. Soluble	mg/l		169	
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E07	2.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		13	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM59
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	6654	7288
		Matriz	LC	LC
		Fecha	10-06-2025	25-06-2025
		Hora	11:40	12:55
		Tipo Muestra	PE	P
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.9	8.1
Conductividad	µS/cm		2410	3010
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		77	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		15	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		62	
Cloruros (CL-)	mg/l		238	
Sulfatos (SO4=)	mg/l		581	
Alcalinidad	mg/l		227	
Dureza total	mg/l		697	
Dureza cálcica	mg/l		563	
Calcio (Ca++)	mg/l		225	
Magnesio (Mg++)	mg/l		33	
SODIO	mg/l		210	
POTASIO	mg/l		32	
R.A.S.	N°		3.46	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		Intr. nitritos	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		12.8	
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		2.54	
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		9.6	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		62	
D.Q.O.	mg/l		106	120
D.Q.O. Soluble	mg/l		19	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E03	1.10E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM24
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	6258	6682	7028	7251
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-06-2025	11-06-2025	18-06-2025	25-06-2025
		Hora	11:30	11:40	13:15	11:25
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones		2: No se clora.		
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.7	7.5	7.2	7.3	
Conductividad	µS/cm	1330	1360	1300	1260	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l	1.1				
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l	1.5				
Sólidos en suspensión totales	mg/l	70				
Sólidos en suspensión fijos	mg/l	15				
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l	55				
Sulfatos (SO4=)	mg/l	216				
Alcalinidad	mg/l	271				
Sulfuros totales (S=)	mg/l	9.6				
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l	16.7				
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l	<0.06				
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l	0.54				
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l	95				
D.Q.O.	mg/l	210	252	253	191	
D.Q.O. Soluble	mg/l	58				
Fósforo total (PO4-3)	mg/l	9.8				
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l	<LM				
Sustancias Fenólicas	mg/l	<0,05				
Hidrocarburos	mg/l	<0,5				
C.O.V.	µg/l	<LM				
Escherichia coli	NMP/100 ml	2.40E07	2.30E07	2.10E07	9.30E07	
PLOMO	mg/l	<0.4				
CADMIO	mg/l	<0.01				
CROMO	mg/l	<0.050				
ARSÉNICO	mg/l	<0.050				
MERCURIO	mg/l	<0.005				

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM27
---------------------------------	-------------

		Sitio	Salida general			
		N° Análisis	6260	6683	7029	7252
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	02-06-2025	11-06-2025	18-06-2025	25-06-2025
		Hora	12:10	11:25	13:25	11:40
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones	2: No se clora.			2: No se clora.
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.8	7.7	7.2	7.6
Conductividad	µS/cm		1250	1300	1300	1250
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.2			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.3			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		55			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		5			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		50			
Cloruros (CL-)	mg/l		74			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		243			
Alcalinidad	mg/l		267			
Dureza total	mg/l		331			
Dureza cálcica	mg/l		272			
Calcio (Ca++)	mg/l		109			
Magnesio (Mg++)	mg/l		14			
SODIO	mg/l		73			
POTASIO	mg/l		21			
R.A.S.	N°		1.75			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		2.6			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		30.1			
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l		<0.06			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		0.39			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		71			
D.Q.O.	mg/l		161	194	143	175
D.Q.O. Soluble	mg/l		27			
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		8.6			
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM			
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05			
Hidrocarburos	mg/l		<0,5			
C.O.V.	µg/l		<LM			
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E05	1.50E04	2.90E04	1.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU3
---------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	02-06-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	7-d: Punto inaccesible por barro. 7-a: Punto inaccesible por maleza y/o yuyos.
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU4
---------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	02-06-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	7-d: Punto inaccesible por barro. 7-a: Punto inaccesible por maleza y/o yuyos.
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU5
---------------------------------	------------

Sitio	Freatímetro N°5
N° Análisis	
Matriz	F
Fecha	02-06-2025
Hora	
Tipo Muestra	PE
Observaciones	7-d: Punto inaccesible por barro. 7-a: Punto inaccesible por maleza y/o yuyos.

Determinacion	Umedida

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM33
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	6726	7233
		Matriz	LC	LC
		Fecha	11-06-2025	24-06-2025
		Hora	16:00	10:00
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.1	7.4
Conductividad	µS/cm		700	670
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.0
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.2
Sólidos en suspensión totales	mg/l			65
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			55
Sulfatos (SO4=)	mg/l			88
Alcalinidad	mg/l			191
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			28.4
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			0.14
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			55
D.Q.O.	mg/l		283	116
D.Q.O. Soluble	mg/l			27
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E07	3.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			10
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM41
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida (cámara. Serie este)	
		N° Análisis	6727	7234
		Matriz	LC	LC
		Fecha	11-06-2025	24-06-2025
		Hora	16:30	10:10
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.3	7.1
Conductividad	µS/cm		660	710
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			40
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			40
Cloruros (CL-)	mg/l			29
Sulfatos (SO4=)	mg/l			70
Alcalinidad	mg/l			203
Dureza total	mg/l			118
Dureza cálcica	mg/l			95
Calcio (Ca++)	mg/l			38
Magnesio (Mg++)	mg/l			6
SODIO	mg/l			46
POTASIO	mg/l			11
R.A.S.	N°			1.83
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.0
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			22.8
Nitrógeno de Nitritos (N-NO2-)	mg/l			<0.06
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<0.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			25
D.Q.O.	mg/l		117	73
D.Q.O. Soluble	mg/l			33
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E05	2.40E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US0
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	24-06-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	FREATIMETRO OCULTO POR MALEZA
1	Determinacion	Umedida	
2			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US1
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	24-06-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	FREATIMETRO OCULTO POR MALEZA
1	Determinacion	Umedida	
2			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 JUNIO 2025

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US2
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	24-06-2025
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	FREATIMETRO OCULTO POR MALEZA
	Determinacion	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
JUNIO 2025

Establecimiento: VILLA TULUMAYA	Punto: PM18
--	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	6381	6784	7137	7437
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-06-2025	12-06-2025	23-06-2025	30-06-2025
		Hora	08:30	08:30	11:30	10:25
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.1	7.5	7.9	7.9
Conductividad	µS/cm		1920	1940	2340	2440
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					0.3
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					0.6
Sólidos en suspensión totales	mg/l					110
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					30
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					80
Dureza total	mg/l					394
Dureza cálcica	mg/l					399
Calcio (Ca++)	mg/l					120
Magnesio (Mg++)	mg/l					23
SODIO	mg/l					168
POTASIO	mg/l					29
R.A.S.	N°					3.68
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					180
D.Q.O.	mg/l		334	410	355	419
D.Q.O. Soluble	mg/l					228
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E07	6.40E07	2.20E07	2.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					18
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

