



ENVIO DE INFORMACION A DIRCAS

Nota AySAM S.A. N° 2025110608

Fecha: Noviembre 2025

Asunto: Calidad Bacteriológica del Agua Potable
Distribuida Octubre 2025

Información: Informe Mensual de Calidad Bacteriológica del Agua Potable y Fuentes de Provisión.

Período: OCTUBRE DE 2025

Lic. Adolfo T. CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

Ing. Alejandro ROMANO
Gerente de Ingeniería
Agua y Saneamiento Mendoza S.A

Belgrano N° 920 – Ciudad - 5500 - Mendoza - Argentina
Teléfono Conmutador en P.B.X. 5208600 - Fax 5208666

OCTUBRE 2025

Zona	Tipo	Subzona	Identificación	Sitio o Punto de extracción	Número de muestras	Muestras Deficientes	Repeticiones	Calidad Microbiológica Final
GRAN MENDOZA	Fuentes superficiales	Gran Mendoza	S10	Canal Civit - Entrada E°Alto Godoy	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S11	Canal El Jarillal - Entrada E° Benegas	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S12	Rio Mendoza Entrada E° Luján De Cuyo I	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S14	Arroyo La Angostura	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S15	Río Blanco Antes De A° La Angostura	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S16	Río Blanco Después De A° La Angostura	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S3	Arroyo El Salto - Entrada E° Potrerillos	2	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S4	Rio Blanco - Entrada E° Potrerillos	2	-	-	Normal
	Total Fuentes Superficiales				10	0	0	
	Red	Gran Mendoza	ALTA MONTAÑA	Pto. Nº 1	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	UGARTECHE M	Ptos. Nº: 43, 45, 46	3	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA I A	Ptos. Nº: 17, 34, 46, 54, 64, 71, 94, 103, 107	18	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA I B	Ptos. Nº: 8, 33, 41, 49, 55, 65, 77, 88, 112, 116	10	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA II A	Ptos. Nº: 16, 26, 38, 42, 58, 73, 78, 106, Pto. Nº 100	18	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA II B	Ptos. Nº: 13, 18, 27, 39, 50, 59, 72, 110, Pto. 102	18	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA III A	Ptos. Nº: 3, 23, 29, 44, 76, 90, 92, 95, 111	9	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA III B	Ptos. Nº: 1, 2, 28, 31, 36, 60, 79, 89, 104, 117	20	1	1	Normal
		Gran Mendoza	ZONA IV A	Ptos. Nº: 7, 20, 35, 47, 56, 66, 82, 108	16	1	1	Normal
		Gran Mendoza	ZONA IV B	Ptos. Nº: 19, 43, 52, 53, 62, 67, 85, 115	15	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA V A	Ptos. Nº: 5, 21, 48, 57, 63, 74, 87, 98, 114	18	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA V B	Ptos. Nº: 10, 22, 37, 69, 70, 80, 84, 91, 109	19	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA VI A	Ptos. Nº: 12, 15, 30, 45, 61, 75, 105, Pto. 99	8	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA VI B	Ptos. Nº: 9, 14, 24, 32, 51, 81, 101, 113, Pto. Nº 97	17	0	0	Normal
	Total Red				190	2	2	
	Reservas	Gran Mendoza	D17	Salida Reserva Lujan I - Calle Cipolletti	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D18	Salida Reserva Lujan II - Calle Lamadrid	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D19	Salida Reserva E° Benegas - Calle P. Moreno Y M. Curie	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D25	Salida Reserva Nº 2 E° Alto Godoy	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D3	Salida Reserva E° Potrerillos (Cámara Nueva)	2	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D9	Salida Reserva Nº 1 E° Alto Godoy	1	0	0	Normal
	Total Reservas				7	0	0	
TOTAL GRAN MENDOZA					207	2	2	
INTERIOR	Perforaciones	Gral. Alvear	P 161-General Alvear	P° Nº 15	1	0	0	Normal
		Gral. Alvear	P 51-General Alvear	P° Nº 7	1	0	0	Normal
		Gral. Alvear	P 52-General Alvear	P° Nº 8	1	0	0	Normal
		Gral. Alvear	P 53-General Alvear	P° Nº 9	1	0	0	Normal
		Gral. Alvear	P 54-General Alvear	P° Nº 10	1	0	0	Normal
		Gral. Alvear	P 55-General Alvear	P° Nº 14	1	0	0	Normal
		Gral. Alvear	P162-General Alvear	P° Nº 11	1	0	0	Normal
		Gral. Alvear	P182-General Alvear	P° Nº 16	1	1	1	Normal
		Gral. Alvear	P207-General Alvear	P° Nº 17	1	0	0	Normal
		Rivadavia	P 160-Rivadavia	P° Nº 17	1	0	0	Normal
		Rivadavia	P 170-Rivadavia	P°	1	0	0	Normal
		Rivadavia	P 83-Rivadavia	P° 7	1	0	0	Normal
		Rivadavia	P 85-Rivadavia	P° 9	1	0	0	Normal
		Rivadavia	P 87-Rivadavia	P° Nº 14	1	0	0	Normal
		Rivadavia	P123-Rivadavia	P° Nº 1	1	0	0	Normal
		Rivadavia	P152-Rivadavia	P° Nº 16	1	0	0	Normal
		Rivadavia	P209-Rivadavia	P° E° Depurador	1	0	0	Normal
		Rivadavia	P214-Rivadavia	P° Nº 20 Juan XXIII	1	0	0	Normal
		Santa Rosa	P 59-12 De Octubre - 12 De Octubre	P° Nº 4	1	0	0	Normal
		Santa Rosa	P 60-Santa Rosa - Santa Rosa	P° Nº 7	1	0	0	Normal
		Santa Rosa	P 61-La Dormida - La Dormida	P° Nº 8	1	0	0	Normal
		Santa Rosa	P124-Las Catitas - Las Catitas	P° Nº 10	1	0	0	Normal
		Santa Rosa	P189-La Dormida - La Dormida	P° Cosquín	1	0	0	Normal
		Santa Rosa	P208-Santa Rosa - Santa Rosa	P° Catalán	1	0	0	Normal
	Total Perforaciones				24	1	1	
	Red	Alta Montaña	Las Cuevas	Ptos. Nº: 19, 20	2	0	0	Normal
		Alta Montaña	Penitentes	Pto. Nº 5	1	0	0	Normal
		Alta Montaña	Polvaredas	Pto. Nº 9	1	0	0	Normal
		Alta Montaña	Puente Del Inca	Pto. Nº 4	1	0	0	Normal
		Alta Montaña	Punta De Vacas	Pto. Nº 7	1	0	0	Normal
		Alta Montaña	Uspallata	Ptos. Nº: 11, 12, 18, 21, 22	5	0	0	Normal
		Gral. Alvear	General Alvear	Ptos. Nº: 5, 9, 12, 13, 14, 18, 23, 24, 26, 27	15	0	0	Normal
		Junín	Junín	Ptos. Nº: 3, 5, 8, 10, 12	5	0	0	Normal
		La Paz	La Paz	Ptos. Nº: 7, 8, 9, 10	4	1	2	Normal
		La Paz	Villa Antigua	Ptos. Nº: 1, 2	2	0	0	Normal
		Lavalle	3 De Mayo	Ptos. Nº: 8, 12	2	0	0	Normal
		Lavalle	Alto El Olvido	Pto. Nº 13	1	0	0	Normal
		Lavalle	Costa De Araujo	Ptos. Nº: 25, 40	2	0	0	Normal
		Lavalle	El Vergel	Pto. Nº 36	1	0	0	Normal
		Lavalle	Jocolí	Ptos. Nº: 6, 7	2	0	0	Normal
		Lavalle	Jocolí Viejo	Pto. Nº 41	1	0	0	Normal
		Lavalle	La Pega	Pto. Nº 38	1	0	0	Normal
		Lavalle	Villa Tulumaya	Pto. Nº 42	1	0	0	Normal
		Malargüe	Malargüe	Ptos. Nº: 3, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	10	0	0	Normal
		Rivadavia	Rivadavia	Ptos. Nº: 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29	11	0	0	Normal
		San Carlos	Chilecito	Pto. Nº 5	1	0	0	Normal
		San Carlos	Eugenio Bustos	Ptos. Nº: 8, 10	2	0	0	Normal
		San Carlos	La Consulta	Ptos. Nº: 18, 20, 24	3	0	0	Normal
		San Carlos	Pareditas	Pto. Nº 3	1	0	0	Normal
		San Carlos	San Carlos	Ptos. Nº: 13, 15	2	0	0	Normal
		San Martín	Chapanay	Pto. Nº 12	2	0	0	Normal
		San Martín	Chivilcoy	Pto. Nº 44	3	0	0	Normal
		San Martín	La Colonia	Pto. Nº 34	1	0	0	Normal
		San Martín	Palмира	Ptos. Nº: 1, 2, 3, 8, 9	10	0	0	Normal
		San Martín	San Martín	Ptos. Nº: 20, 27, 29, 30, 31, 41, 42, 45, 48, 49, 50	23	0	0	Normal
		San Rafael	Cuadro Nacional	Pto. Nº 35	4	0	0	Normal
		San Rafael	San Rafael	Ptos. Nº: 3, 8, 12, 16, 18, 24, 36, 46, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 55	64	0	0	Normal
		San Rafael	Villa 25 De Mayo	Pto. Nº 1	2	0	0	Normal
		Santa Rosa	12 De Octubre	Pto. Nº 25	1	0	0	Normal
		Santa Rosa	La Dormida	Ptos. Nº: 11, 13, 15	3	0	0	Normal
		Santa Rosa	Las Catitas	Ptos. Nº: 17, 19	2	0	0	Normal
		Santa Rosa	Santa Rosa	Ptos. Nº: 21, 23	2	0	0	Normal
		Tunuyán	Colonia Las Rosas	Pto. Nº 26	1	0	0	Normal
		Tunuyán	Tunuyán	Ptos. Nº: 28, 31, 34, 36, 39, 41	6	0	0	Normal
	Total Red				202	1	2	
TOTAL INTERIOR					226	2	3	
TOTAL GENERAL DE MUESTRAS					433	4	5	

REPETICIONES: Muestras extraídas en puntos de la red donde la primera muestra que se extrajo acusó deficiencia microbiológica, según el artículo 3.4 del Contrato de Concesión.

NOTA: Se adjunta informe físicoquímico y bacteriológico de las muestras deficientes y sus respectivas repeticiones.

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		LA PAZ				
IDENTIFICACIÓN		Pto.7 - LA PAZ	Pto.7 - LA PAZ	LA PAZ	Pto.7 - LA PAZ	LA PAZ
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° LOS CATANAÑARES ME C17	B° LOS CATANAÑARES ME C17	CALLE SAN LORENZO 152	B° LOS CATANAÑARES ME C17	CALLE SAN LORENZO 152
NÚMERO DE ANÁLISIS		11961	12087	12088	12299	12300
FECHA DE EXTRACCIÓN		14/10/2025	16/10/2025	16/10/2025	21/10/2025	21/10/2025
COLOR	UCV	-----	-----	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.2	1.3	0.7	0.6	0.4
pH	unidad de pH	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.07	0.37	0.54	0.09	0.09
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	-----	-----	<0.06	<0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	2280	2260	2270	2290	2270
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	30	<1	30	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	61	<1	84	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	24	<1	38	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 11961.

Se toman nuevas muestras N° 12087 y N° 12088, donde se obtiene novedad bacteriológica en el punto aledaño.

Se toman nuevas muestras N° 12299 y N° 12300, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA		
IDENTIFICACIÓN		Pto. 117 - LAS HERAS	Pto. 117 - LAS HERAS	LAS HERAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		ESTACIÓN ELEVADORA PARQUE INDUSTRIAL	ESTACIÓN ELEVADORA PARQUE INDUSTRIAL	RTO - PARQUE INDUSTRIAL
NÚMERO DE ANÁLISIS		12274	12494	12495
FECHA DE EXTRACCIÓN		21/10/2025	24/10/2025	24/10/2025
COLOR	UCV	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	0.4	0.5	0.5
pH	unidad de pH	7.8	7.8	7.8
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.74	0.74	0.67
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	2060	2110	2110
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	----	----	----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	30	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 12274.

Se toman nuevas muestras N° 12494 y N° 12495 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA			
IDENTIFICACIÓN		Pto. 66 - GODOY CRUZ	Pto. 66 - GODOY CRUZ	GODOY CRUZ	GODOY CRUZ
PUNTO DE EXTRACCIÓN		MANSILLA 1898	MANSILLA 1898	SAN GABRIEL 107	MANSILLA 1966
NÚMERO DE ANÁLISIS		12731	12790	12791	12792
FECHA DE EXTRACCIÓN		30/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025
COLOR	UCV	----	----	----	----
TURBIEDAD	UNT	1.6	0.8	0.8	0.8
pH	unidad de pH	8.1	8.0	7.9	7.9
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.10	0.92	0.94	0.90
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	<0.06	----	----	----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1040	1030	1030	1030
DUREZA TOTAL (CO3Ca)	mg/l	----	----	----	----
NITRATOS (NO3-)	mg/l	----	----	----	----
FLUOR (F-)	mg/l	----	----	----	----
BORO (B)	mg/l	----	----	----	----
SODIO	mg/l	----	----	----	----
ARSÉNICO	mg/l	----	----	----	----
HIERRO	mg/l	----	----	----	----
CADMIO	mg/l	----	----	----	----
MANGANESO	mg/l	----	----	----	----
MERCURIO	mg/l	----	----	----	----
ALUMINIO	mg/l	----	----	----	----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	30	<1	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	96	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	45	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 12731.

Se toman nuevas muestras N° 12790 N° 12791 y N° 12792 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
 Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
 Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAL ALVEAR	
IDENTIFICACIÓN		P182 - GRAL ALVEAR	P182 - GRAL ALVEAR
PUNTO DE EXTRACCIÓN		P° N° 16 CECSAGAL	P° N° 16 CECSAGAL
NÚMERO DE ANÁLISIS		12774	13068
FECHA DE EXTRACCIÓN		30/10/2025	6/10/1935
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.1	0.2
pH	unidad de pH	7.4	7.5
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.06	0.06
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	2310	2300
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	40	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	25	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 12774.

Se toma nueva muestra N° 13068 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

