



ENVIO DE INFORMACION A DIRCAS

Nota AySAM S.A. N° 2026070162

Fecha: Julio de 2026

Asunto: Calidad Bacteriológica del Agua Potable
Distribuida Junio 2026

Información: Informe Mensual de Calidad Bacteriológica del Agua Potable y Fuentes de Provisión.

Período: JUNIO DE 2026

Lic. Adolfo T. CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

Ing. Alejandro ROMANO
Gerente de Ingeniería
Agua y Saneamiento Mendoza S.A

Belgrano N° 920 – Ciudad - 5500 - Mendoza - Argentina
Teléfono Conmutador en P.B.X. 5208600 - Fax 5208666

JUNIO 2026

Zona	Tipo	Subzona	Identificación	Sitio o Punto de extracción	Número de muestras	Muestras Deficientes	Repeticiones	Calidad Microbiológica Final	
GRAN MENDOZA	Fuentes superficiales	Gran Mendoza	S10	Canal Civit - Entrada E°Alto Godoy	1	-	-	Normal	
		Gran Mendoza	S11	Canal El Jarillal - Entrada E° Benegas	1	-	-	Normal	
		Gran Mendoza	S12	Rio Mendoza Entrada E° Luján De Cuyo I	1	-	-	Normal	
		Gran Mendoza	S14	Arroyo La Angostura	1	-	-	Normal	
		Gran Mendoza	S15	Río Blanco Antes De A° La Angostura	1	-	-	Normal	
		Gran Mendoza	S16	Río Blanco Después De A° La Angostura	1	-	-	Normal	
		Gran Mendoza	S3	Arroyo El Salto - Entrada E° Potrerillos	2	-	-	Normal	
		Gran Mendoza	S4	Rio Blanco - Entrada E° Potrerillos	2	-	-	Normal	
	Total Fuentes Superficiales					10	0	0	
	Red	Gran Mendoza	ALTA MONTAÑA	Pto.№ 1	1	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	UGARTECHE M	Ptos.№: 43, 45, 46	3	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA I A	Ptos.№: 17, 34, 46, 54, 64, 71, 94, 103, 107	18	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA II A	Ptos.№: 16, 26, 38, 42, 58, 73, 78, 106, 119, Pto. № 100	19	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA II B	Ptos.№: 13, 18, 27, 39, 50, 59, 72, 110, Pto. 102	18	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA III A	Ptos.№: 3, 23, 29, 44, 76, 90, 92, 95, 111	18	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA III B	Ptos.№: 1, 2, 28, 31, 36, 60, 79, 89, 104, 117, 120	20	1	1	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA IV A	Ptos.№: 7, 20, 35, 47, 56, 66, 82, 108	16	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA IV B	Ptos.№: 19, 31, 43, 52, 53, 62, 67, 85, 93, 115	18	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA V A	Ptos.№: 5, 21, 48, 57, 63, 74, 87, 98, 114	9	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA V B	Ptos.№: 10, 22, 37, 69, 70, 80, 84, 91, 109	18	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA VI A	Ptos.№: 12, 15, 30, 45, 61, 75, 105, 118, Pto. 99	9	1	3	Normal	
		Gran Mendoza	ZONA VI B	Ptos.№: 9, 14, 24, 32, 51, 81, 101, 113, Pto. № 97	18	0	0	Normal	
	Total Red					185	2	4	
	Reservas	Gran Mendoza	D10	Camara La Puntilla-Al Lado Del Aeroclub	1	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	D12	Reserva Bº S.U.P.E. Lautaro Y Cerros	1	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	D14	Reserva Bº La Estanzuela - Calle Peron Y Nº 1	1	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	D15	Reserva De Chacras De Coria - Ruta Panamericana	1	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	D16	Reserva Bº Cano - Calle Paraíso Y Cauce Seco	1	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	D17	Salida Reserva Lujan I - Calle Cipolletti	1	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	D18	Salida Reserva Lujan II - Calle Lamadrid	1	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	D19	Salida Reserva Eº Benegas - Calle P. Moreno Y M. Curie	1	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	D20	Reserva Villa Del Parque - San Vicente Y Bulnes	1	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	D21	Reserva Bº San Ignacio - Pedro Goyena 1030	1	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	D25	Salida Reserva Nº 2 Eº Alto Godoy	1	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	D26	Reserva Maristas - Bº Sanidad - Hno Teófano Y Av. Champagnat	1	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	D3	Salida Reserva Eº Potrerillos (Cámara Nueva)	2	0	0	Normal	
		Gran Mendoza	D9	Salida Reserva Nº 1 Eº Alto Godoy	1	0	0	Normal	
	Total Reservas					15	0	0	
TOTAL GRAN MENDOZA					210	2	4		
INTERIOR	Fuentes superficiales	Malargüe	S9	Río Malargüe Entrada Eº Potabilizador	1	-	-	Normal	
		San Carlos	V5	Vertiente La Remonta	1	-	-	Normal	
		San Rafael	S1	Canal Marginal Izquierdo Rio Diamante-Entrada Eº Potabilizador	1	-	-	Normal	
		San Rafael	S2	Rio Diamante - Canal Villa 25 De Mayo Entrada Eº Potabilizador	1	-	-	Normal	
	Total Fuentes Superficiales					4	0	0	
	Red	Alta Montaña	Las Cuevas	Ptos.№: 19, 20	2	0	0	Normal	
		Alta Montaña	Penitentes	Pto.№ 5	1	0	0	Normal	
		Alta Montaña	Polvaredas	Pto.№ 9	1	0	0	Normal	
		Alta Montaña	Puente Del Inca	Pto.№ 4	1	0	0	Normal	
		Alta Montaña	Punta De Vacas	Pto.№ 7	1	0	0	Normal	
		Alta Montaña	Uspallata	Ptos.№: 11, 12, 18, 21, 22	5	0	0	Normal	
		Gral. Alvear	General Alvear	Ptos.№: 5, 13, 24, 26, 27	5	0	0	Normal	
		Junín	Junín	Ptos.№: 1, 3, 8, 10, 12	5	0	0	Normal	
		La Paz	La Paz	Ptos.№: 7, 8, 9, 10	4	0	0	Normal	
		La Paz	Villa Antigua	Ptos.№: 1, 2	2	0	0	Normal	
		Malargüe	Malargüe	Ptos.№: 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17	7	0	0	Normal	
		Rivadavia	Rivadavia	Ptos.№: 5, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29	12	1	1	Normal	
		San Carlos	Chilecito	Pto.№ 5	1	0	0	Normal	
		San Carlos	Eugenio Bustos	Ptos.№: 8, 10	2	0	0	Normal	
		San Carlos	La Consulta	Ptos.№: 18, 20, 24	3	0	0	Normal	
		San Carlos	Pareditas	Pto.№ 3	1	0	0	Normal	
		San Carlos	San Carlos	Ptos.№: 13, 15	2	0	0	Normal	
		San Martín	Chapanay	Pto.№ 12	2	0	0	Normal	
		San Martín	Chivilcoy	Pto.№ 44	2	0	0	Normal	
		San Martín	La Colonia	Pto.№ 34	2	0	0	Normal	
		San Martín	Palmira	Ptos.№: 1, 2, 3, 8, 9	11	0	0	Normal	
		San Martín	San Martín	Ptos.№: 20, 27, 29, 30, 31, 41, 42, 45, 48, 49, 50	26	0	0	Normal	
		San Rafael	Cuadro Nacional	Pto.№ 35	5	0	0	Normal	
		San Rafael	San Rafael	Ptos.№: 3, 8, 12, 16, 18, 24, 36, 46, 49, 50, 53, 54,56,57,55	70	0	0	Normal	
		San Rafael	Villa 25 De Mayo	Pto.№ 1	1	0	0	Normal	
		Santa Rosa	12 De Octubre	Pto.№ 25	1	0	0	Normal	
		Santa Rosa	La Dormida	Ptos.№: 11, 13, 15	3	0	0	Normal	
		Santa Rosa	Las Catitas	Ptos.№: 17, 19	2	0	0	Normal	
		Santa Rosa	Santa Rosa	Ptos.№: 21, 23	2	0	0	Normal	
		Tunuyán	Colonia Las Rosas	Pto.№ 26	1	0	0	Normal	
		Tunuyán	Tunuyán	Ptos.№: 31, 34, 36, 39, 41	5	0	0	Normal	
	Total Red					188	1	1	
	Reservas	Alta Montaña	D13	Salida Cisterna Uspallata	1	0	0	Normal	
		Alta Montaña	D23	Salida Cisterna Polvaredas	1	0	0	Normal	
		Malargüe	D7	Cisterna Salida De Cisterna	1	0	0	Normal	
		San Carlos	D8	Cisterna La Remonta - Establecimiento Potabilizador	1	0	0	Normal	
		San Rafael	D1	Cisterna Salida Eº Potabilizador	1	0	0	Normal	
		San Rafael	D2	Salida Reserva Eº Potabilizador	1	0	0	Normal	
	Total Reservas					6	0	0	
TOTAL INTERIOR					198	1	1		
TOTAL GENERAL DE MUESTRAS					408	3	5		

REPETICIONES: Muestras extraídas en puntos de la red donde la primera muestra que se extrajo acusó deficiencia microbiológica, según el artículo 3.4 del Contrato de Concesión.

NOTA: Se adjunta informe fisicoquímico y bacteriológico de las muestras deficientes y sus respectivas repeticiones.

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		RIVADAVIA	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 23- RIVADAVIA	Pto. 23- RIVADAVIA
PUNTO DE EXTRACCIÓN		CONSTITUCIÓN 95	CONSTITUCIÓN 95
NÚMERO DE ANÁLISIS		6515	6677
FECHA DE EXTRACCIÓN		8/6/2026	11/6/2026
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.4	0.3
pH	unidad de pH	7.6	7.7
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.61	<0.06
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	<0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1680	1630
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	30
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	27	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 6515. Se toma nueva muestra N°6677, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
 Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
 Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA		
IDENTIFICACIÓN		Pto. 15 - LAS HERAS	Pto. 15 - LAS HERAS	LAS HERAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° CEMENTISTA I - J. M. GODOY 982	B° CEMENTISTA I - J. M. GODOY 982	PABLO RUARTE (G)
NÚMERO DE ANÁLISIS		6819	6972	6973
FECHA DE EXTRACCIÓN		16/6/2026	18/6/2026	18/6/2026
COLOR	UCV	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.7	0.9	5.9
pH	unidad de pH	8.0	8.0	8.0
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.79	0.93	0.90
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	990	1000	1000
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	30	55	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 6819. Se toman nuevas muestras N° 6972 y N° 6973, donde se repite la novedad en el Punto 15, no así en el aldeaño.

Se toman nuevas muestras N° 7103 y N° 7104, donde se repite la novedad en el Punto 15, no así en el aldeaño.

Se toman nuevas muestras N° 7233 y N° 7234, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA			
IDENTIFICACIÓN		Pto. 15 - LAS HERAS	LAS HERAS	Pto. 15 - LAS HERAS	LAS HERAS
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° CEMENTISTA I - J. M. GODOY 982	ADOLFO CALLE 570 - MONOBLOCK H	B° CEMENTISTA I - J. M. GODOY 982	ADOLFO CALLE 570 - MONOBLOCK H
NÚMERO DE ANÁLISIS		7103	7104	7233	7234
FECHA DE EXTRACCIÓN		22/6/2026	22/6/2026	24/6/2026	24/6/2026
COLOR	UCV	-----	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.9	1.6	0.7	0.6
pH	unidad de pH	8.1	8.0	8.1	8.1
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.77	0.79	1.00	0.78
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1010	1010	1010	1010
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	12	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 6819. Se toman nuevas muestras N° 6972 y N° 6973, donde se repite la novedad en el Punto 15, no así en el aledaño.

Se toman nuevas muestras N° 7103 y N° 7104, donde se repite la novedad en el Punto 15, no así en el aledaño.

Se toman nuevas muestras N° 7233 y N° 7234, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
 Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
 Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 31 - GUAYMALLÉN	Pto. 31 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° SUYAY MG C14 - CALLE J. ÁLVAREZ	B° SUYAY MG C14 - CALLE J. ÁLVAREZ
7274		7038	7160
FECHA DE EXTRACCIÓN		19/6/2026	23/6/2026
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.6	0.2
pH	unidad de pH	7.6	7.7
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.18	0.62
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C	µS/cm	1070	1070
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	24	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 7038. Se toma nueva muestra N° 7160 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio

