

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE0
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	5323
		Matriz	F
		Fecha	12-05-2026
		Hora	13:15
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.2
Conductividad	μS/cm		10940
Cloruros (CL-)	mg/l		1556
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.00E00

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE1
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	5324
		Matriz	F
		Fecha	12-05-2026
		Hora	13:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		5110
Cloruros (CL-)	mg/l		872
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		2.6
D.Q.O.	mg/l		<2
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE3
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	12-05-2026
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	13-a: Freatímetro perdido - oculto por maleza.
	Determinacion	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE4
--------------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	5325
		Matriz	F
		Fecha	12-05-2026
		Hora	13:55
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	μS/cm		5100
Cloruros (CL-)	mg/l		448
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		3.5
D.Q.O.	mg/l		28
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: CE5
--------------------------------------	-------------------

Sitio	Freatímetro N°5
N° Análisis	
Matriz	F
Fecha	12-05-2026
Hora	
Tipo Muestra	PE
Observaciones	11: Freatímetro seco. 13-b: Freatímetro perdido - oculto por tierra. Caño roto al ras del piso.

	Determinacion	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM19
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	5085	5320	5638	5933
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-05-2026	12-05-2026	20-05-2026	28-05-2026
		Hora	08:25	13:00	12:05	de 10:00 a 08:00
		Tipo Muestra	P	P	P	C
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.1	7.1	7.4	7.4	
Conductividad	µS/cm	1440	1580	1630	1560	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				1.4	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				2.3	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				125	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				17	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				108	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				295	
Alcalinidad	mg/l				190	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				1.2	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				24.4	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				139	
D.Q.O.	mg/l			288	259	
D.Q.O. Soluble	mg/l				82	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				13.8	
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l				<LM	
Sustancias Fenólicas	mg/l				<0,05	
Hidrocarburos	mg/l				<0,5	
C.O.V.	µg/l				<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml	7.50E07	1.20E07	2.40E07	2.30E07	
Huevos de Helminths	Huevos /1000r				22	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM20
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	5086	5321	5639	5934
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-05-2026	12-05-2026	20-05-2026	28-05-2026
		Hora	09:40	13:45	11:50	12:35
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones	2: No se clora.	2: No se clora.	1: Clorando.	2-No clora
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.5	7.7	7.5	7.7
Conductividad	µS/cm		1610	1600	1630	1600
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					67
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					8
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					59
Cloruros (CL-)	mg/l					130
Sulfatos (SO4=)	mg/l					318
Alcalinidad	mg/l					225
Dureza total	mg/l					455
Dureza cálcica	mg/l					368
Calcio (Ca++)	mg/l					147
Magnesio (Mg++)	mg/l					21
SODIO	mg/l					117
POTASIO	mg/l					12
R.A.S.	N°					2.39
Sulfuros totales (S=)	mg/l					0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					23.4
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					50
D.B.O. Soluble	mg/l					12
D.Q.O.	mg/l				98	92
D.Q.O. Soluble	mg/l					34
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					9.5
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05
Hidrocarburos	mg/l					<0,5
C.O.V.	µg/l					<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E04	7.50E03	1.50E03	2.40E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: CAMPO ESPEJO	Punto: PM54
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida entre series 6 y 7			
		N° Análisis	5087	5322	5640	5935
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-05-2026	12-05-2026	20-05-2026	28-05-2026
		Hora	08:55	14:10	11:40	12:50
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones	2: No se clora.	2: No se clora.	1: Clorando.	2-No clora
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.5	7.6	7.6	7.7
Conductividad	µS/cm		1580	1600	1620	1600
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					63
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					6
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					57
Cloruros (CL-)	mg/l					130
Sulfatos (SO4=)	mg/l					311
Alcalinidad	mg/l					229
Dureza total	mg/l					408
Dureza cálcica	mg/l					325
Calcio (Ca++)	mg/l					130
Magnesio (Mg++)	mg/l					20
SODIO	mg/l					109
POTASIO	mg/l					12
R.A.S.	N°					2.35
Sulfuros totales (S=)	mg/l					Interf.
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					25.0
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					41
D.B.O. Soluble	mg/l					10
D.Q.O.	mg/l				108	121
D.Q.O. Soluble	mg/l					43
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					9.0
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l					<LM
Sustancias Fenólicas	mg/l					<0,05
Hidrocarburos	mg/l					<0,5
C.O.V.	µg/l					<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E03	1.50E04	9.30E02	4.60E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM62
---	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	4948	5417	5554	6025
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-05-2026	13-05-2026	18-05-2026	28-05-2026
		Hora	12:10	12:10	12:10	12:20
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.0	6.9	6.9	6.6
Conductividad	µS/cm		2080	1880	1860	1840
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		9.0			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		8.0			
SST DR 5000	mg/l		185			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		561			
Alcalinidad	mg/l		182			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.4			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		19.6			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.0			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		101			
D.Q.O.	mg/l		251		43	108
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		15.4			
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E07	1.30E07	1.50E06	9.30E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		9			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: CAÑÓN DEL ATUEL	Punto: PM63
---	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	4949	5418	5555	6026
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-05-2026	13-05-2026	18-05-2026	28-05-2026
		Hora	12:30	12:30	12:30	12:30
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		8.0	7.0	7.3	8.0
Conductividad	µS/cm		2500	2510	2530	2580
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1			
Cloruros (CL-)	mg/l		111			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		646			
Alcalinidad	mg/l		120			
Dureza total	mg/l		270			
Dureza cálcica	mg/l		227			
Calcio (Ca++)	mg/l		91			
Magnesio (Mg++)	mg/l		10			
SODIO	mg/l		235			
POTASIO	mg/l		32			
R.A.S.	N°		6.24			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.4			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.0			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		58			
D.Q.O.	mg/l		331		357	335
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		13.5			
Sust. solubles en éter etílico	mg/l		200			
Detergente	mg/l		0.34			
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E02	2.40E03	9.30E02	2.10E02
Huevos de Helminths	Huevos /1000ml		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: COLONIA LAS ROSAS	Punto: PM21
---	--------------------

Sitio	Entrada	
N° Análisis	4962	
Matriz	LC	LC
Fecha	05-05-2026	21-05-2026
Hora	09:00	
Tipo Muestra	P	PE
Observaciones	8: Líquido estancado. No representativo.	

Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH	7.4	
Conductividad	μS/cm	1000	
Escherichia coli	NMP/100 ml	7.50E07	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM16
---	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	5088	5326	5491	5870
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-05-2026	12-05-2026	18-05-2026	27-05-2026
		Hora	10:15	15:15	09:30	09:20
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.3	7.4	7.1	7.0
Conductividad	µS/cm		1660	2410	1660	1680
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				0.4	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				0.9	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				82	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				12	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				70	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				166	
Alcalinidad	mg/l				419	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				48.5	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				39.1	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				125	
D.Q.O.	mg/l				346	297
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				12.4	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E07	2.10E07	1.20E07	9.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				30	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: COSTA DE ARAUJO	Punto: PM17
---	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	5089	5327	5492	5871
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-05-2026	12-05-2026	18-05-2026	27-05-2026
		Hora	10:30	15:25	09:45	09:30
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
		Observaciones	1: Clorando.	2: No se clora.	1: Clorando.	2: No se clora.
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.9	7.6	7.7	7.7
Conductividad	µS/cm		1820	1860	1840	1870
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				90	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				10	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				80	
Cloruros (CL-)	mg/l				160	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				260	
Alcalinidad	mg/l				338	
Dureza total	mg/l				443	
Dureza cálcica	mg/l				353	
Calcio (Ca++)	mg/l				141	
Magnesio (Mg++)	mg/l				22	
SODIO	mg/l				152	
POTASIO	mg/l				22	
R.A.S.	N°				3.14	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				<0.4	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				35.9	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				52	
D.B.O. Soluble	mg/l				8	
D.Q.O.	mg/l				175	160
D.Q.O. Soluble	mg/l				42	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				13.6	
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E04	1.50E04	2.10E04	2.40E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP0
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	5399
		Matriz	F
		Fecha	13-05-2026
		Hora	14:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	μS/cm		43000
Cloruros (CL-)	mg/l		11316
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP10
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Freatímetro N°10
		N° Análisis	5094
		Matriz	F
		Fecha	07-05-2026
		Hora	12:20
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		38090
Cloruros (CL-)	mg/l		8817
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.0
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP11
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Freatímetro N°11
		N° Análisis	5095
		Matriz	F
		Fecha	07-05-2026
		Hora	12:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	μS/cm		28270
Cloruros (CL-)	mg/l		7072
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.0
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP3
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	5400
		Matriz	F
		Fecha	13-05-2026
		Hora	14:45
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.0
Conductividad	μS/cm		15670
Cloruros (CL-)	mg/l		2075
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP4
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	5401
		Matriz	F
		Fecha	13-05-2026
		Hora	14:36
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	μS/cm		9810
Cloruros (CL-)	mg/l		1508
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP6
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°6
		N° Análisis	5090
		Matriz	F
		Fecha	07-05-2026
		Hora	11:40
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.7
Conductividad	μS/cm		26900
Cloruros (CL-)	mg/l		2310
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.0
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.00E00

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP7
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°7
		N° Análisis	5091
		Matriz	F
		Fecha	07-05-2026
		Hora	11:50
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		45000
Cloruros (CL-)	mg/l		9241
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.0
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP8
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°8
		N° Análisis	5092
		Matriz	F
		Fecha	07-05-2026
		Hora	12:00
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		43270
Cloruros (CL-)	mg/l		7449
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		1.3
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: EP9
--------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°9
		N° Análisis	5093
		Matriz	F
		Fecha	07-05-2026
		Hora	12:10
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		54460
Cloruros (CL-)	mg/l		12164
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		1.1
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM12
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	5096	5383	5641	5872
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-05-2026	13-05-2026	20-05-2026	27-05-2026
		Hora	11:30	de 14:00 a 12:00	10:40	11:05
		Tipo Muestra	P	C	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		6.5	7.0	6.9	7.0
Conductividad	µS/cm		1690	1750	1720	1670
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			2.0		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			3.0		
SST DR 5000	mg/l			234		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			310		
Alcalinidad	mg/l			241		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			2.4		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			24.4		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			173		
D.Q.O.	mg/l			510	212	142
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			8.7		
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05		
Hidrocarburos	mg/l			<0,5		
C.O.V.	µg/l			<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	2.40E08	2.10E07	2.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			15		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: EL PARAMILLO	Punto: PM61
--------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida General			
		N° Análisis	5097	5386	5642	5873
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-05-2026	13-05-2026	20-05-2026	27-05-2026
		Hora	11:15	14:15	10:25	10:45
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones				2: No se clora.
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.7	7.6	7.8	7.7	
Conductividad	µS/cm	1810	1770	1820	1790	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1			
Cloruros (CL-)	mg/l		153			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		304			
Alcalinidad	mg/l		295			
Dureza total	mg/l		510			
Dureza cálcica	mg/l		423			
Calcio (Ca++)	mg/l		169			
Magnesio (Mg++)	mg/l		21			
SODIO	mg/l		122			
POTASIO	mg/l		18			
R.A.S.	N°		2.35			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		Interf. de Nitritos			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		25.0			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		39			
D.Q.O.	mg/l		170	104	127	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		8.1			
C.O.V.	µg/l		<LM			
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.50E04	1.10E04	1.50E04	1.10E05	
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM50
--	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	5148	5338	5617	5931
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-05-2026	12-05-2026	19-05-2026	27-05-2026
		Hora	11:20	11:20	11:00	09:30
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.1	7.6	7.2	7.2
Conductividad	µS/cm		2680	2610	1670	2710
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			4.0		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			3.5		
SST DR 5000	mg/l			238		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			382		
Alcalinidad	mg/l			411		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			14.3		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			32.6		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			3.0		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			134		
D.Q.O.	mg/l			240	238	285
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			13.0		
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	1.50E07	1.10E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			23		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: GRAL. ALVEAR (LAGUNAS)	Punto: PM51
--	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	5149	5339	5618	5932
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-05-2026	12-05-2026	19-05-2026	27-05-2026
		Hora	11:30	11:40	11:20	10:00
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
Observaciones						
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.3	7.5	7.4	7.4
Conductividad	µS/cm		2700	2650	2715	2745
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Cloruros (CL-)	mg/l			294		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			392		
Alcalinidad	mg/l			462		
Dureza total	mg/l			686		
Dureza cálcica	mg/l			553		
Calcio (Ca++)	mg/l			221		
Magnesio (Mg++)	mg/l			32		
SODIO	mg/l			246		
POTASIO	mg/l			26		
R.A.S.	N°			4.09		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			1.6		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			28.2		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			2.2		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			40		
D.Q.O.	mg/l			200	171	177
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			11.0		
Sust. solubles en éter etílico	mg/l			80		
Detergente	mg/l			2.16		
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E06	4.60E05	2.40E06	1.50E05
Huevos de Helminthos	Huevos /1000ml			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM06
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	4882	5256	5556	5796
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-05-2026	11-05-2026	19-05-2026	26-05-2026
		Hora	09:10	16:35	08:45	08:50
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.5	7.1	7.2	7.4
Conductividad	µS/cm		2110	2150	2110	2170
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					0.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					0.2
Sólidos en suspensión totales	mg/l					45
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					35
Sulfatos (SO4=)	mg/l					290
Alcalinidad	mg/l					462
Sulfuros totales (S=)	mg/l					45.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					41.8
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					165
D.Q.O.	mg/l				297	266
D.Q.O. Soluble	mg/l					167
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					11.6
Escherichia coli	NMP/100 ml		9.30E07	1.10E07	2.40E07	7.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					31
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: JUNÍN	Punto: PM07
-------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	4883	5257	5557	5797
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-05-2026	11-05-2026	19-05-2026	26-05-2026
		Hora	09:20	16:45	09:00	09:05
		Tipo Muestra	P	P	P	PE
		Observaciones			2: No se clora.	2: No se clora.
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4	7.5	7.3	7.4
Conductividad	µS/cm		2170	2160	2110	2190
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l					<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l					0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l					45
Sólidos en suspensión fijos	mg/l					10
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l					35
Cloruros (CL-)	mg/l					166
Sulfatos (SO4=)	mg/l					290
Alcalinidad	mg/l					481
Dureza total	mg/l					576
Dureza cálcica	mg/l					478
Calcio (Ca++)	mg/l					191
Magnesio (Mg++)	mg/l					24
SODIO	mg/l					144
POTASIO	mg/l					20
R.A.S.	N°					2.61
Sulfuros totales (S=)	mg/l					46.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l					45.1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l					170
D.Q.O.	mg/l				301	278
D.Q.O. Soluble	mg/l					170
Fósforo total (PO4-3)	mg/l					12.7
Sust. solubles en éter etílico	mg/l					40
Detergente	mg/l					1.76
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E06	2.10E06	2.10E07	4.30E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r					<1
PLOMO	mg/l					<0.4
CADMIO	mg/l					<0.01
CROMO	mg/l					<0.050
ARSÉNICO	mg/l					<0.050
MERCURIO	mg/l					<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM45
--------------------------------	-------------

Sitio	Entrada
N° Análisis	
Matriz	LC
Fecha	27-05-2026
Hora	
Tipo Muestra	PE
Observaciones	9-a: Sin ingreso de líquido .Se espera durante 30 minutos.

Determinacion	Umedida

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: LA PAZ	Punto: PM46
--------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida
		N° Análisis	5882
		Matriz	LC
		Fecha	27-05-2026
		Hora	11:10
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	µS/cm		3000
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		67
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		7
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		60
Cloruros (CL-)	mg/l		264
Sulfatos (SO4=)	mg/l		596
Alcalinidad	mg/l		431
Dureza total	mg/l		721
Dureza cálcica	mg/l		596
Calcio (Ca++)	mg/l		238
Magnesio (Mg++)	mg/l		30
SODIO	mg/l		304
POTASIO	mg/l		33
R.A.S.	N°		4.94
Sulfuros totales (S=)	mg/l		2.0
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		43.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		49
D.B.O. Soluble	mg/l		22
D.Q.O.	mg/l		178
D.Q.O. Soluble	mg/l		76
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		12.8
Sust. solubles en éter etílico	mg/l		140
Detergente	mg/l		2.19
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: LAS CUEVAS	Punto: PM38
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	5064
		Matriz	LC
		Fecha	06-05-2026
		Hora	12:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.3
Conductividad	μS/cm		570
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
SST DR 5000	mg/l		<1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		11
D.Q.O.	mg/l		38
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM09
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	4884	5258	5558	5798
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-05-2026	11-05-2026	19-05-2026	26-05-2026
		Hora	08:20	18:30	11:20	10:35
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.7	7.6	4.2	7.5
Conductividad	µS/cm		1280	1920	1710	1240
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.8		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.5		
SST DR 5000	mg/l			391		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			435		
Alcalinidad	mg/l			376		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			23.5		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			29.3		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			<1.0		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			3827		
D.Q.O.	mg/l			5210	5210	230
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			24.6		
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E07	2.40E07	2.30E07	3.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			14		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: PALMIRA	Punto: PM11
---------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	4885	5259	5559	5799
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-05-2026	11-05-2026	19-05-2026	26-05-2026
		Hora	08:35	18:15	11:40	10:45
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones			2: No se clora.	2: No se clora.
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.7	7.9	7.7	7.6
Conductividad	µS/cm		1350	1380	1370	1400
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1		
Cloruros (CL-)	mg/l			119		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			205		
Alcalinidad	mg/l			268		
Dureza total	mg/l			372		
Dureza cálcica	mg/l			274		
Calcio (Ca++)	mg/l			110		
Magnesio (Mg++)	mg/l			24		
SODIO	mg/l			98		
POTASIO	mg/l			20		
R.A.S.	N°			2.21		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.4		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			23.9		
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l			1.7		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			98		
D.Q.O.	mg/l			270	277	338
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			14.5		
Sust. solubles en éter etílico	mg/l			60		
Detergente	mg/l			3.1		
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E04	1.20E04	7.50E04	1.10E05
Huevos de Helminthos	Huevos /1000ml			<1		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: PENITENTES	Punto: PM36
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	5066
		Matriz	LC
		Fecha	06-05-2026
		Hora	11:05
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		600
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.2
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.2
SST DR 5000	mg/l		<1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		32
D.Q.O.	mg/l		89
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: POLVAREDAS	Punto: PM34
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	5068
		Matriz	LC
		Fecha	06-05-2026
		Hora	09:40
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.5
Conductividad	μS/cm		480
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
SST DR 5000	mg/l		<1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		5
D.Q.O.	mg/l		45
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM52
---	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	5368	5990
		Matriz	LC	LC
		Fecha	13-05-2026	28-05-2026
		Hora	11:15	13:15
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.3	7.5
Conductividad	μS/cm		980	1310
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			0.5
Sólidos en suspensión totales	mg/l			100
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			18
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			82
Sulfatos (SO4=)	mg/l			175
Alcalinidad	mg/l			318
Sulfuros totales (S=)	mg/l			9.1
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			44.5
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			186
D.Q.O.	mg/l			368
D.Q.O. Soluble	mg/l			179
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			14.7
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E08	9.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			12
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: POTRERILLOS (LODOS ACTIVADOS)	Punto: PM53
---	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	5369	5991
		Matriz	LC	LC
		Fecha	13-05-2026	28-05-2026
		Hora	11:30	13:30
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.3	7.3
Conductividad	µS/cm		1175	1100
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			3
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			3
Cloruros (CL-)	mg/l			66
Sulfatos (SO4=)	mg/l			187
Alcalinidad	mg/l			167
Dureza total	mg/l			361
Dureza cálcica	mg/l			212
Calcio (Ca++)	mg/l			85
Magnesio (Mg++)	mg/l			36
SODIO	mg/l			57
POTASIO	mg/l			13
R.A.S.	N°			1.31
Sulfuros totales (S=)	mg/l			Interf. de cloro
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			16.8
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			2
D.B.O. Soluble	mg/l			Interf. de cloro
D.Q.O.	mg/l			10
D.Q.O. Soluble	mg/l			11
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			17.3
Sust. solubles en éter etílico	mg/l			20
Detergente	mg/l			0.18
C.O.V.	µg/l			<LM
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E01	4.60E02
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: PUENTE DEL INCA	Punto: PM37
---	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	5065
		Matriz	LC
		Fecha	06-05-2026
		Hora	11:45
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	μS/cm		160
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
SST DR 5000	mg/l		<1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		Interf. de cloro
D.Q.O.	mg/l		8
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: PUNTA DE VACAS	Punto: PM35
--	--------------------

		Sitio	Entrada
		N° Análisis	5067
		Matriz	LC
		Fecha	06-05-2026
		Hora	10:25
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		420
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.1
SST DR 5000	mg/l		<1
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		6
D.Q.O.	mg/l		38
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E04
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1
PLOMO	mg/l		<0.4
CADMIO	mg/l		<0.01
CROMO	mg/l		<0.050
ARSÉNICO	mg/l		<0.050
MERCURIO	mg/l		<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM01
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	4886	5260	5562	5800
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-05-2026	11-05-2026	19-05-2026	26-05-2026
		Hora	10:00	17:00	de 10:00 a 08:00	09:30
		Tipo Muestra	P	P	C	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.7	7.5	7.8	7.5
Conductividad	µS/cm		2260	2475	2310	2330
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				1.9	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				2.5	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				140	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				40	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				100	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				395	
Alcalinidad	mg/l				446	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				18.8	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				35.9	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				158	
D.Q.O.	mg/l				423	207
D.Q.O. Soluble	mg/l				153	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				19.0	
Escherichia coli	NMP/100 ml		3.50E07	1.60E07	2.90E07	2.40E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				27	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: PM02
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	4887	5261	5563	5801
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-05-2026	11-05-2026	19-05-2026	26-05-2026
		Hora	10:15	17:10	09:50	09:40
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
		Observaciones			2: No se clora.	2: No se clora.
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		8.2	8.6	8.1	8.0
Conductividad	µS/cm		2290	2225	2265	2320
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				64	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				7	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				57	
Cloruros (CL-)	mg/l				179	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				639	
Alcalinidad	mg/l				194	
Dureza total	mg/l				702	
Dureza cálcica	mg/l				615	
Calcio (Ca++)	mg/l				246	
Magnesio (Mg++)	mg/l				21	
SODIO	mg/l				122	
POTASIO	mg/l				16	
R.A.S.	N°				2.01	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				Interf. de Nitritos	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				18.5	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				93	
D.Q.O.	mg/l				128	114
D.Q.O. Soluble	mg/l				28	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				7.6	
Sust. solubles en éter etílico	mg/l				40	
Detergente	mg/l				0.40	
C.O.V.	µg/l				<LM	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E02	2.90E04	2.10E03	2.10E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI0
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	19-05-2026
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
	Determinacion	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI1
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	19-05-2026
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
	Determinacion	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI2
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	19-05-2026
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: RIVADAVIA	Punto: RI3
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	19-05-2026
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM22
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	4963	5223	5683	6020
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-05-2026	11-05-2026	21-05-2026	29-05-2026
		Hora	de 10:00 a 08:00	09:00	10:00	09:30
		Tipo Muestra	C	P	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.2	7.5	7.5	7.6
Conductividad	µS/cm		1110	980	1000	990
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.8			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		2.0			
SST DR 5000	mg/l		150			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		137			
Alcalinidad	mg/l		275			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		2.4			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		28.2			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.0			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		125			
D.Q.O.	mg/l		346		133	157
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		18.1			
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E07	1.60E07	1.50E07	2.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		18			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: PM23
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	4964	5224	5684	6021
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-05-2026	11-05-2026	21-05-2026	29-05-2026
		Hora	10:50	09:25	10:10	09:45
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones		1: Clorando.	1: Clorando.	1: Clorando.
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.8	7.9	7.6	7.6
Conductividad	µS/cm		910	930	955	965
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1			
Cloruros (CL-)	mg/l		55			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		167			
Alcalinidad	mg/l		132			
Dureza total	mg/l		231			
Dureza cálcica	mg/l		176			
Calcio (Ca++)	mg/l		71			
Magnesio (Mg++)	mg/l		13			
SODIO	mg/l		84			
POTASIO	mg/l		18			
R.A.S.	N°		2.41			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		Interf.			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		6.0			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		13.3			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		7			
D.Q.O.	mg/l		97		71	71
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		13.1			
C.O.V.	µg/l		<LM			
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E01	2.10E02	1.20E03	4.60E02
Huevos de Helminths	Huevos /1000ml		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC0
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	4978
		Matriz	F
		Fecha	05-05-2026
		Hora	11:00
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	μS/cm		6210
Cloruros (CL-)	mg/l		476
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		5.5
D.Q.O.	mg/l		11
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC1
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	4979
		Matriz	F
		Fecha	05-05-2026
		Hora	09:50
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.8
Conductividad	μS/cm		1640
Cloruros (CL-)	mg/l		60
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.0
D.Q.O.	mg/l		<2
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC2
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	4980
		Matriz	F
		Fecha	05-05-2026
		Hora	10:00
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		8.0
Conductividad	μS/cm		13000
Cloruros (CL-)	mg/l		707
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.0
D.Q.O.	mg/l		8
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC3
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°3
		N° Análisis	4981
		Matriz	F
		Fecha	05-05-2026
		Hora	10:10
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		5100
Cloruros (CL-)	mg/l		259
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		12.1
D.Q.O.	mg/l		14
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.50E01

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: SAN CARLOS	Punto: SC4
------------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	4982
		Matriz	F
		Fecha	05-05-2026
		Hora	10:20
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.6
Conductividad	μS/cm		6960
Cloruros (CL-)	mg/l		420
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		1.7
D.Q.O.	mg/l		8
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM04
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	4888	5262	5560	5802
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-05-2026	11-05-2026	19-05-2026	26-05-2026
		Hora	10:55	17:30	10:30	10:00
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		6.7	7.0	7.2	7.6
Conductividad	µS/cm		1690	1875	1720	1810
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.4			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.7			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		77			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		15			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		62			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		341			
Alcalinidad	mg/l		295			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		30.4			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		25.5			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		1.2			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		318			
D.Q.O.	mg/l		595		315	237
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		17.5			
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E07	4.30E07	1.20E07	1.10E08
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		15			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: PM05
------------------------------------	-------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	4889	5263	5561	5803
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	04-05-2026	11-05-2026	19-05-2026	26-05-2026
		Hora	11:05	17:40	10:45	10:15
		Tipo Muestra	PE	P	P	P
		Observaciones				2: No se clora.
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		8.2	7.9	8.0	8.1
Conductividad	µS/cm		1780	1820	1790	1830
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1			
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1			
Sólidos en suspensión totales	mg/l		117			
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		17			
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		100			
Cloruros (CL-)	mg/l		143			
Sulfatos (SO4=)	mg/l		165			
Alcalinidad	mg/l		497			
Dureza total	mg/l		349			
Dureza cálcica	mg/l		298			
Calcio (Ca++)	mg/l		119			
Magnesio (Mg++)	mg/l		12			
SODIO	mg/l		195			
POTASIO	mg/l		28			
R.A.S.	N°		4.56			
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.4			
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		21.7			
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.0			
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		173			
D.Q.O.	mg/l		250		257	241
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		13.1			
Sust. solubles en éter etílico	mg/l		20			
Detergente	mg/l		1.87			
Escherichia coli	NMP/100 ml		7.50E04	1.50E05	2.40E05	7.50E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1			
PLOMO	mg/l		<0.4			
CADMIO	mg/l		<0.01			
CROMO	mg/l		<0.050			
ARSÉNICO	mg/l		<0.050			
MERCURIO	mg/l		<0.005			

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: SM S1
------------------------------------	--------------

		Sitio	Salida de serie 1
		N° Análisis	4890
		Matriz	LC
		Fecha	04-05-2026
		Hora	11:50
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		8.3
Conductividad	μS/cm		1740
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		140
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		140
Sulfatos (SO4=)	mg/l		126
Alcalinidad	mg/l		535
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		19.0
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.0
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		106
D.Q.O.	mg/l		282
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		15.2
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E05

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: SM S2
------------------------------------	--------------

		Sitio	Salida de serie 2
		N° Análisis	4891
		Matriz	LC
		Fecha	04-05-2026
		Hora	11:40
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.9
Conductividad	μS/cm		1750
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		175
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		25
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		150
Sulfatos (SO4=)	mg/l		204
Alcalinidad	mg/l		442
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		15.2
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.0
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		92
D.Q.O.	mg/l		303
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		11.9
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E05

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: SM S3
------------------------------------	--------------

		Sitio	Salida de serie 3
		N° Análisis	4892
		Matriz	LC
		Fecha	04-05-2026
		Hora	11:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		8.1
Conductividad	μS/cm		1780
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		120
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		20
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		100
Sulfatos (SO4=)	mg/l		146
Alcalinidad	mg/l		555
Sulfuros totales (S=)	mg/l		4.7
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		16.8
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.0
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		88
D.Q.O.	mg/l		249
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		14.0
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E05

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: SM S4
------------------------------------	--------------

		Sitio	Salida de serie 4
		N° Análisis	4893
		Matriz	LC
		Fecha	04-05-2026
		Hora	11:20
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		8.6
Conductividad	μS/cm		2110
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		150
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		25
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		125
Sulfatos (SO4=)	mg/l		343
Alcalinidad	mg/l		388
Sulfuros totales (S=)	mg/l		<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		13.6
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.0
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		45
D.Q.O.	mg/l		229
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		14.1
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.60E03

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: SAN MARTÍN	Punto: SM S5
------------------------------------	--------------

		Sitio	Salida de serie 5
		N° Análisis	4894
		Matriz	LC
		Fecha	04-05-2026
		Hora	11:10
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinación	Umedida		
pH	unidad de pH		8.2
Conductividad	μS/cm		1830
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l		50
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		50
Sulfatos (SO4=)	mg/l		276
Alcalinidad	mg/l		458
Sulfuros totales (S=)	mg/l		Interf.
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		15.2
Nitrógeno de Nitratos (N-NO3-)	mg/l		<1.0
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		32
D.Q.O.	mg/l		153
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		10.9
Escherichia coli	NMP/100 ml		4.30E03

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM43
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	5083	5273	5681	5868
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-05-2026	11-05-2026	20-05-2026	26-05-2026
		Hora	12:10	12:10	12:10	12:10
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH	7.1	7.1	7.3	6.9	
Conductividad	µS/cm	2400	2460	2380	2710	
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			1.5		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			2.5		
Sólidos en suspensión totales	mg/l			160		
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			30		
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			130		
Sulfatos (SO4=)	mg/l			397		
Alcalinidad	mg/l			322		
Sulfuros totales (S=)	mg/l			2.0		
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			54.3		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			170		
D.Q.O.	mg/l			373	975	
D.Q.O. Soluble	mg/l			107		
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			15.5		
Escherichia coli	NMP/100 ml	1.10E08	9.30E07	1.20E07	2.40E07	
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			26		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: SAN RAFAEL	Punto: PM44
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida			
		N° Análisis	5084	5274	5682	5869
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	06-05-2026	11-05-2026	20-05-2026	26-05-2026
		Hora	12:30	12:30	12:30	12:30
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.8	7.8	7.8	7.7
Conductividad	µS/cm		2290	2250	2310	2325
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				70	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				10	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				60	
Cloruros (CL-)	mg/l				256	
Sulfatos (SO4=)	mg/l				302	
Alcalinidad	mg/l				404	
Dureza total	mg/l				529	
Dureza cálcica	mg/l				447	
Calcio (Ca++)	mg/l				179	
Magnesio (Mg++)	mg/l				20	
SODIO	mg/l				185	
POTASIO	mg/l				18	
R.A.S.	N°				3.5	
Sulfuros totales (S=)	mg/l				1.2	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l				42.4	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				69	
D.B.O. Soluble	mg/l				23	
D.Q.O.	mg/l				183	180
D.Q.O. Soluble	mg/l				66	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l				16.2	
Sust. solubles en éter etílico	mg/l				80	
Detergente	mg/l				3.4	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E05	2.10E05	2.90E05	1.10E06
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				<1	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM58
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	5655	5883
		Matriz	LC	LC
		Fecha	20-05-2026	27-05-2026
		Hora	12:15	13:30
		Tipo Muestra	PE	P
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.7	7.3
Conductividad	μS/cm		2720	2840
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		22	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		2	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		20	
Sulfatos (SO4=)	mg/l		220	
Alcalinidad	mg/l		656	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		48.4	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		51.1	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		94	
D.Q.O.	mg/l		203	299
D.Q.O. Soluble	mg/l		165	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		12.6	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E07	2.40E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		13	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: SANTA ROSA	Punto: PM59
------------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida	
		N° Análisis	5656	5884
		Matriz	LC	LC
		Fecha	20-05-2026	27-05-2026
		Hora	12:35	13:45
		Tipo Muestra	PE	P
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		8.4	7.6
Conductividad	µS/cm		2550	2570
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		<0.1	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		<0.1	
Sólidos en suspensión totales	mg/l		100	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l		20	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l		80	
Cloruros (CL-)	mg/l		232	
Sulfatos (SO4=)	mg/l		648	
Alcalinidad	mg/l		171	
Dureza total	mg/l		725	
Dureza cálcica	mg/l		557	
Calcio (Ca++)	mg/l		223	
Magnesio (Mg++)	mg/l		41	
SODIO	mg/l		227	
POTASIO	mg/l		28	
R.A.S.	N°		3.67	
Sulfuros totales (S=)	mg/l		Interf. de Nitritos	
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l		4.3	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		54	
D.B.O. Soluble	mg/l		8	
D.Q.O.	mg/l		163	105
D.Q.O. Soluble	mg/l		37	
Fósforo total (PO4-3)	mg/l		13.4	
Sust. solubles en éter etílico	mg/l		120	
Detergente	mg/l		0.49	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.40E03	1.10E03
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r		<1	
PLOMO	mg/l		<0.4	
CADMIO	mg/l		<0.01	
CROMO	mg/l		<0.050	
ARSÉNICO	mg/l		<0.050	
MERCURIO	mg/l		<0.005	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM24
---------------------------------	-------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	4983	5219	5686	6023
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	05-05-2026	11-05-2026	21-05-2026	29-05-2026
		Hora	11:40	10:35	10:50	10:20
		Tipo Muestra	P	PE	P	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.3	7.5	7.5	7.4
Conductividad	µS/cm		1180	1140	1190	1240
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.6		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			0.8		
SST DR 5000	mg/l			92		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			79		
D.Q.O.	mg/l			130	148	197
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l			<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l			<0,05		
Hidrocarburos	mg/l			<0,5		
C.O.V.	µg/l			<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E08	4.60E07	7.50E07	3.50E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			19		
PLOMO	mg/l			<0.4		
CADMIO	mg/l			<0.01		
CROMO	mg/l			<0.050		
ARSÉNICO	mg/l			<0.050		
MERCURIO	mg/l			<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: PM27
---------------------------------	-------------

Sitio		Salida general			
N° Análisis		4984	5220	5687	6024
Matriz		LC	LC	LC	LC
Fecha		05-05-2026	11-05-2026	21-05-2026	29-05-2026
Hora		11:50	10:50	11:10	10:40
Tipo Muestra		P	PE	P	P
Observaciones		1: Clorando. Poco líquido de salida.	2: No se clora.	2: No se clora.	
Determinacion	Umedida				
pH	unidad de pH	7.5	7.4	7.2	7.4
Conductividad	µS/cm	1180	2700	1190	1220
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l		0.4		
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l		0.5		
Cloruros (CL-)	mg/l		471		
Dureza total	mg/l		333		
Dureza cálcica	mg/l		282		
Calcio (Ca++)	mg/l		113		
Magnesio (Mg++)	mg/l		12		
SODIO	mg/l		497		
POTASIO	mg/l		20		
R.A.S.	N°		11.88		
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l		Interf. de cloro		
D.Q.O.	mg/l		190	179	209
Plaguicidas y Herbicidas	µg/l		<LM		
Sustancias Fenólicas	mg/l		<0,05		
Hidrocarburos	mg/l		<0,5		
C.O.V.	µg/l		<LM		
Escherichia coli	NMP/100 ml	3.50E05	4.30E02	1.60E06	1.50E06
Huevos de Helminthos	Huevos /1000r		<1		
PLOMO	mg/l		<0.4		
CADMIO	mg/l		<0.01		
CROMO	mg/l		<0.050		
ARSÉNICO	mg/l		<0.050		
MERCURIO	mg/l		<0.005		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU3
---------------------------------	------------

Sitio	Freatímetro N°3
N° Análisis	
Matriz	F
Fecha	11-05-2026
Hora	
Tipo Muestra	PE
Observaciones	12-b: Freatímetro tapado por barro.

Determinación	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU4
---------------------------------	------------

		Sitio	Freatímetro N°4
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	11-05-2026
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	13-a: Freatímetro perdido - oculto por maleza.
	Determinacion	Umedida	

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: TUNUYÁN	Punto: TU5
---------------------------------	------------

Sitio	Freatímetro N°5
N° Análisis	
Matriz	F
Fecha	11-05-2026
Hora	
Tipo Muestra	PE
Observaciones	13-a: Freatímetro perdido - oculto por maleza.

Determinación	Umedida

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM33
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Entrada	
		N° Análisis	5069	5992
		Matriz	LC	LC
		Fecha	06-05-2026	28-05-2026
		Hora	15:10	10:50
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.2	7.4
Conductividad	µS/cm		714	690
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			0.7
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			1.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			92
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			92
Sulfatos (SO4=)	mg/l			110
Alcalinidad	mg/l			186
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			28.2
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			151
D.Q.O.	mg/l			208
D.Q.O. Soluble	mg/l			62
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			13.1
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.10E07	2.30E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			10
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: USPALLATA	Punto: PM41
-----------------------------------	--------------------

		Sitio	Salida (cámara. Serie este)	
		N° Análisis	5070	5993
		Matriz	LC	LC
		Fecha	06-05-2026	28-05-2026
		Hora	15:25	11:10
		Tipo Muestra	P	PE
		Observaciones		
Determinacion	Umedida			
pH	unidad de pH		7.6	7.3
Conductividad	µS/cm		640	645
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l			<0.1
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l			<0.1
Sólidos en suspensión totales	mg/l			78
Sólidos en suspensión fijos	mg/l			ND
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l			78
Cloruros (CL-)	mg/l			38
Sulfatos (SO4=)	mg/l			64
Alcalinidad	mg/l			163
Dureza total	mg/l			122
Dureza cálcica	mg/l			110
Calcio (Ca++)	mg/l			44
Magnesio (Mg++)	mg/l			3
SODIO	mg/l			47
POTASIO	mg/l			8
R.A.S.	N°			1.85
Sulfuros totales (S=)	mg/l			<0.4
Nitrógeno amoniacal (N-NH3)	mg/l			19.6
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l			37
D.B.O. Soluble	mg/l			7
D.Q.O.	mg/l			140
D.Q.O. Soluble	mg/l			40
Fósforo total (PO4-3)	mg/l			8.8
Sust. solubles en éter etílico	mg/l			60
Detergente	mg/l			0.46
Escherichia coli	NMP/100 ml		1.10E05	1.10E05
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r			<1
PLOMO	mg/l			<0.4
CADMIO	mg/l			<0.01
CROMO	mg/l			<0.050
ARSÉNICO	mg/l			<0.050
MERCURIO	mg/l			<0.005

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US0
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°0
		N° Análisis	5994
		Matriz	F
		Fecha	28-05-2026
		Hora	10:15
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.2
Conductividad	μS/cm		540
Cloruros (CL-)	mg/l		19
D.Q.O.	mg/l		<2
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E01

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US1
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°1
		N° Análisis	5995
		Matriz	F
		Fecha	28-05-2026
		Hora	10:30
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	
Determinacion	Umedida		
pH	unidad de pH		7.4
Conductividad	μS/cm		465
Cloruros (CL-)	mg/l		11
D.Q.O.	mg/l		18
Escherichia coli	NMP/100 ml		<2

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
 MAYO 2026

Establecimiento: USPALLATA	Punto: US2
-----------------------------------	-------------------

		Sitio	Freatímetro N°2
		N° Análisis	
		Matriz	F
		Fecha	28-05-2026
		Hora	
		Tipo Muestra	PE
		Observaciones	7a-Inaccesible por malezas.
Determinacion	Umedida		

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME MENSUAL DE ANALISIS DE ESTABLECIMIENTOS DEPURADORES
MAYO 2026

Establecimiento: VILLA TULUMAYA	Punto: PM18
--	--------------------

		Sitio	Entrada			
		N° Análisis	5098	5328	5493	5875
		Matriz	LC	LC	LC	LC
		Fecha	07-05-2026	12-05-2026	18-05-2026	27-05-2026
		Hora	09:45	14:55	09:00	09:50
		Tipo Muestra	P	P	PE	P
		Observaciones				
Determinacion	Umedida					
pH	unidad de pH		7.4	7.2	7.7	7.3
Conductividad	µS/cm		1930	2060	1910	2020
Sólidos sedimentables en 10 min.	ml/l				0.5	
Sólidos sedimentables en 2 hs	ml/l				1.4	
Sólidos en suspensión totales	mg/l				92	
Sólidos en suspensión fijos	mg/l				15	
Sólidos en suspensión volátiles	mg/l				77	
SODIO	mg/l				151	
POTASIO	mg/l				18	
D.B.O. (5 días, 20°C)	mg/l				121	
D.Q.O.	mg/l				294	558
D.Q.O. Soluble	mg/l				106	
Escherichia coli	NMP/100 ml		2.30E07	4.60E07	2.30E07	2.10E07
Huevos de Helmintos	Huevos /1000r				32	
PLOMO	mg/l				<0.4	
CADMIO	mg/l				<0.01	
CROMO	mg/l				<0.050	
ARSÉNICO	mg/l				<0.050	
MERCURIO	mg/l				<0.005	

Firmado Electrónicamente por
SIN PROFESION SOLA ARNALDO GUILLERMO
AYSAM
Jefe Sector Jefe Área Efluentes, Laboratorio
25/08/2026 08:32

Firmado Electrónicamente por
LICENCIADO CATAPANO ADOLFO TOMAS
AYSAM
Jefe Departamento
25/08/2026 12:34