



## ENVIO DE INFORMACION A DIRCAS

**Nota AySAM S.A. N° A-EI-6240-2026**

**Fecha:** Septiembre de 2026

**Asunto:** Calidad Bacteriológica del Agua Potable  
Distribuida Agosto 2026

**Información:** Informe Mensual de Calidad Bacteriológica del Agua Potable y Fuentes de Provisión.

**Período:** AGOSTO DE 2026

**Lic. Adolfo T. CATAPANO**  
Jefe Departamento Laboratorio  
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

**Ing. Alejandro ROMANO**  
Gerente de Ingeniería  
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

Belgrano N° 920 – Ciudad - 5500 - Mendoza - Argentina  
Teléfono Conmutador en P.B.X. 5208600 - Fax 5208666

Firmado Electrónicamente por  
LICENCIADO CATAPANO ADOLFO TOMAS  
AYSAM  
Jefe Departamento  
11/09/2026 16:29

Firmado Electrónicamente por  
INGENIERO ROMANO ALEJANDRO OSVALDO  
AYSAM  
Gerente Gerente de Ingenieria  
16/09/2026 09:17

AGOSTO 2026

| Zona                      | Tipo                        | Subzona      | Identificación    | Sitio o Punto de extracción                                   | Número de muestras | Muestras Deficientes | Repeticiones | Calidad Microbiológico Final |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| GRAN MENDOZA              | Fuentes superficiales       | Gran Mendoza | S10               | Canal Civit - Entrada E°Alto Godoy                            | 1                  | -                    | -            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | S11               | Canal El Jarillal Entrada E° Benegas                          | 1                  | -                    | -            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | S12               | Rio Mendoza Entrada E° Luján De Cuyo I                        | 1                  | -                    | -            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | S14               | Arroyo La Angostura                                           | 1                  | -                    | -            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | S15               | Río Blanco Antes De A° La Angostura                           | 1                  | -                    | -            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | S16               | Río Blanco Después De A° La Angostura                         | 1                  | -                    | -            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | S3                | Arroyo El Salto - Entrada E° Potrerillos                      | 2                  | -                    | -            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | S4                | Rio Blanco Entrada E° Potrerillos                             | 2                  | -                    | -            | Normal                       |
|                           | Total Fuentes Superficiales |              |                   |                                                               | 10                 | 0                    | 0            |                              |
|                           | Red                         | Gran Mendoza | ALTA MONTANA      | Pto.N° 1                                                      | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | UGARTECHE M       | Ptos.N°: 43, 45, 46                                           | 3                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | ZONA I A          | Ptos.N°: 17, 34, 46, 54, 64, 71, 94, 103, 107                 | 9                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | ZONA I B          | Ptos.N°: 8, 33, 41, 49, 55, 65, 77, 88, 112, 116              | 21                 | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | ZONA II A         | Ptos.N°: 16, 26, 38, 42, 58, 73, 78, 106, 119,100             | 20                 | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | ZONA II B         | Ptos.N°: 13, 18, 27, 39, 50, 59, 72, 110, Pto. 102            | 18                 | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | ZONA III A        | Ptos.N°: 3, 23, 29, 44, 76, 90, 92, 95, 111                   | 20                 | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | ZONA III B        | Ptos.N°: 1, 2, 28, 31, 36, 60, 79, 89, 104, 117, 120          | 22                 | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | ZONA IV A         | Ptos.N°: 7, 20, 35, 47, 56, 66, 82, 108                       | 16                 | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | ZONA IV B         | Ptos.N°: 19, 43, 52, 53, 62, 67, 85, 93, 115                  | 9                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | ZONA V A          | Ptos.N°: 5, 21, 48, 57, 63, 74, 87, 98, 114                   | 18                 | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | ZONA V B          | Ptos.N°: 10, 22, 37, 69, 70, 80, 84, 91, 109                  | 9                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | ZONA VI A         | Ptos.N°: 12, 15, 30, 45, 61, 75, 105, 118, 99                 | 18                 | 1                    | 1            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | ZONA VI B         | Ptos.N°: 9, 14, 24, 32, 51, 81, 101, 113, Pto. N° 97          | 9                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           | Total Red                   |              |                   |                                                               | 193                | 1                    | 1            |                              |
|                           | Reservas                    | Gran Mendoza | D17               | Salida Reserva Lujan I - Calle Cipolletti                     | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | D18               | Salida Reserva Lujan II - Calle Lamadrid                      | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | D19               | Salida Reserva E° Benegas - Calle P. Moreno Y M. Curie        | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | D25               | Salida Reserva N° 2 E° Alto Godoy                             | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | D3                | Salida Reserva E° Potrerillos (Cámara Nueva)                  | 2                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Gran Mendoza | D9                | Salida Reserva N° 1 E° Alto Godoy                             | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           | Total Reservas              |              |                   |                                                               | 7                  | 0                    | 0            |                              |
| TOTAL GRAN MENDOZA        |                             |              |                   | 210                                                           | 1                  | 1                    |              |                              |
| INTERIOR                  | Perforaciones               | Junín        | P 175-Junín       | P° N° 52 Irrigación                                           | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Junín        | P 80-Junín        | P° N° 11 B° Sergio Sergi                                      | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Junín        | P 81-Junín        | P° N° 12 B° El Moyano                                         | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Junín        | P116-Junín        | P° N° 13 Carril Del Centro                                    | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | La Paz       | P 13-La Paz       | P° N° 2 Est. Aysam                                            | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | La Paz       | P 14-La Paz       | P° N° 3 V° Amelia Y Ruta N° 50                                | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | La Paz       | P 16-La Paz       | P° N° 6 V° Amelia Y Ruta N° 7                                 | 1                  | 1                    | 1            | Normal                       |
|                           |                             | La Paz       | P137-La Paz       | P° N° 8 Borcetto                                              | 1                  | 1                    | 1            | Normal                       |
|                           |                             | La Paz       | P176-La Paz       | P°N° 9 Las Chacritas                                          | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           | Total Perforaciones         |              |                   |                                                               | 9                  | 2                    | 2            |                              |
|                           | Red                         | Alta Montaña | Uspallata         | Ptos.N°: 11, 12, 18, 21, 22                                   | 5                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Gral. Alvear | General Alvear    | Ptos.N°: 5, 9, 12, 13, 14, 18, 23, 24, 26, 27                 | 10                 | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Junín        | Junín             | Ptos.N°: 1, 3, 8, 10, 12                                      | 5                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | La Paz       | La Paz            | Ptos.N°: 7, 8, 9, 10                                          | 4                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | La Paz       | Villa Antigua     | Ptos.N°: 1, 2                                                 | 2                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Lavalle      | 3 De Mayo         | Ptos.N°: 8, 12                                                | 2                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Lavalle      | Alto El Olvido    | Pto.N° 13                                                     | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Lavalle      | Costa De Araujo   | Ptos.N°: 25, 40                                               | 2                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Lavalle      | El Chilcal        | Pto.N° 35                                                     | 0                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Lavalle      | El Vergel         | Pto.N° 36                                                     | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Lavalle      | Jocolí            | Pto.N° 7                                                      | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Lavalle      | Jocolí Viejo      | Pto.N° 41                                                     | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Lavalle      | La Pega           | Pto.N° 38                                                     | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Lavalle      | Villa Tulumaya    | Pto.N° 42                                                     | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Malargüe     | Malargüe          | Ptos.N°: 3, 5, 9, 12, 16, 17, 18                              | 7                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Rivadavia    | Rivadavia         | Ptos.N°: 5, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28            | 11                 | 1                    | 1            | Normal                       |
|                           |                             | San Carlos   | Chilecito         | Pto.N° 5                                                      | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | San Carlos   | Eugenio Bustos    | Ptos.N°: 8, 10                                                | 2                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | San Carlos   | La Consulta       | Ptos.N°: 18, 20, 24                                           | 3                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | San Carlos   | Pareditas         | Pto.N° 3                                                      | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | San Carlos   | San Carlos        | Ptos.N°: 13, 15                                               | 2                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | San Martín   | Chapanay          | Pto.N° 12                                                     | 2                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | San Martín   | Chivilcoy         | Pto.N° 44                                                     | 2                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | San Martín   | La Colonia        | Pto.N° 34                                                     | 3                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | San Martín   | Palmira           | Ptos.N°: 1, 2, 3, 8, 9                                        | 11                 | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | San Martín   | San Martín        | Ptos.N°: 20, 27, 29, 30, 31, 41, 42, 45, 48, 49, 50           | 24                 | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | San Rafael   | Cuadro Nacional   | Pto.N° 35                                                     | 5                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | San Rafael   | San Rafael        | Ptos.N°: 3, 8, 12, 16, 18, 24, 36, 46, 49, 50, 53,54,56,57,55 | 70                 | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | San Rafael   | Villa 25 De Mayo  | Pto.N° 1                                                      | 2                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Santa Rosa   | 12 De Octubre     | Pto.N° 25                                                     | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Santa Rosa   | La Dormida        | Ptos.N°: 11, 13, 15                                           | 3                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Santa Rosa   | Las Catitas       | Ptos.N°: 17, 19                                               | 2                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Santa Rosa   | Santa Rosa        | Ptos.N°: 21, 23                                               | 2                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Tunuyán      | Colonia Las Rosas | Pto.N° 26                                                     | 1                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           |                             | Tunuyán      | Tunuyán           | Ptos.N°: 28, 31, 34, 36, 39, 41                               | 6                  | 0                    | 0            | Normal                       |
|                           | Total Red                   |              |                   |                                                               | 197                | 1                    | 1            |                              |
| TOTAL INTERIOR            |                             |              |                   | 206                                                           | 3                  | 3                    |              |                              |
| TOTAL GENERAL DE MUESTRAS |                             |              |                   | 416                                                           | 4                  | 4                    |              |                              |

**REPETICIONES:** Muestras extraídas en puntos de la red donde la primera muestra que se extrajo acusó deficiencia microbiológica, según el artículo 3.4 del Contrato de Concesión.

**NOTA:** Se adjunta informe fisicoquímico y bacteriológico de las muestras deficientes y sus respectivas repeticiones.

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS**  
**ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO**

| PROCEDENCIA                           |               | RIVADAVIA          |                    |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| IDENTIFICACIÓN                        |               | Pto. 5 - RIVADAVIA | Pto. 5 - RIVADAVIA |
| PUNTO DE EXTRACCIÓN                   |               | FALUCHO 2695       | FALUCHO 2695       |
| NÚMERO DE ANÁLISIS                    |               | 9008               | 9312               |
| FECHA DE EXTRACCIÓN                   |               | 6/8/2026           | 13/8/2026          |
| COLOR                                 | UCV           | -----              | -----              |
| TURBIEDAD                             | UNT           | 0.3                | 0.2                |
| pH                                    | unidad de pH  | 7.7                | 7.5                |
| CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)        | mg/l          | <0.06              | 0.79               |
| CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) | mg/l          | <0.06              | -----              |
| CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C         | µS/cm         | 1830               | 2490               |
| DUREZA TOTAL (CO <sub>3</sub> Ca)     | mg/l          | -----              | -----              |
| NITRATOS (NO <sub>3</sub> -)          | mg/l          | -----              | -----              |
| FLUOR (F-)                            | mg/l          | -----              | -----              |
| BORO (B)                              | mg/l          | -----              | -----              |
| SODIO                                 | mg/l          | -----              | -----              |
| ARSÉNICO                              | mg/l          | -----              | -----              |
| HIERRO                                | mg/l          | -----              | -----              |
| CADMIO                                | mg/l          | -----              | -----              |
| MANGANESO                             | mg/l          | -----              | -----              |
| MERCURIO                              | mg/l          | -----              | -----              |
| ALUMINIO                              | mg/l          | -----              | -----              |
| Bacterias Aerobias Mesofilas Totales  | u.f.c./ml     | 10                 | <1                 |
| Bacterias Coliformes Totales          | u.f.c./100 ml | 22                 | <1                 |
| Escherichia coli                      | u.f.c./100 ml | 22                 | <1                 |
| Pseudomonas aeruginosa                | u.f.c./100 ml | <1                 | <1                 |

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 9008. Se toma nueva muestra N° 9312, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI  
 Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO  
 Jefe Departamento Laboratorio



**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS**  
**ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO**

| PROCEDENCIA                           |               | GRAN MENDOZA               |                            |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                        |               | Pto. 45 - GUAYMALLÉN       | Pto. 45 - GUAYMALLÉN       |
| PUNTO DE EXTRACCIÓN                   |               | 25 DE MAYO 2191 - LAVADERO | 25 DE MAYO 2191 - LAVADERO |
| NÚMERO DE ANÁLISIS                    |               | 9043                       | 9125                       |
| FECHA DE EXTRACCIÓN                   |               | 7/8/2026                   | 10/8/2026                  |
| COLOR                                 | UCV           | -----                      | -----                      |
| TURBIEDAD                             | UNT           | 1.4                        | 1.6                        |
| pH                                    | unidad de pH  | 8.0                        | 8.0                        |
| COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)        | mg/l          | 0.74                       | 0.67                       |
| COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) | mg/l          | -----                      | -----                      |
| CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C         | µS/cm         | 1030                       | 1030                       |
| DUREZA TOTAL (CO <sub>3</sub> Ca)     | mg/l          | -----                      | -----                      |
| NITRATOS (NO <sub>3</sub> -)          | mg/l          | -----                      | -----                      |
| FLUOR (F-)                            | mg/l          | -----                      | -----                      |
| BORO (B)                              | mg/l          | -----                      | -----                      |
| SODIO                                 | mg/l          | -----                      | -----                      |
| ARSÉNICO                              | mg/l          | -----                      | -----                      |
| HIERRO                                | mg/l          | -----                      | -----                      |
| CADMIO                                | mg/l          | -----                      | -----                      |
| MANGANESO                             | mg/l          | -----                      | -----                      |
| MERCURIO                              | mg/l          | -----                      | -----                      |
| ALUMINIO                              | mg/l          | -----                      | -----                      |
| Bacterias Aerobias Mesofilas Totales  | u.f.c./ml     | <1                         | <1                         |
| Bacterias Coliformes Totales          | u.f.c./100 ml | 15                         | <1                         |
| Escherichia coli                      | u.f.c./100 ml | 15                         | <1                         |
| Pseudomonas aeruginosa                | u.f.c./100 ml | <1                         | <1                         |

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 9043. Se toma nueva muestra N° 9125, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

**ING. EUGENIA MASSACCESI**  
Jefa Área Aguas

**LIC. ADOLFO CATAPANO**  
Jefe Departamento Laboratorio

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS**  
**ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO**

| PROCEDENCIA                           |               | LA PAZ                           |                                  |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                        |               | P16 - LA PAZ                     | P16 - LA PAZ                     |
| PUNTO DE EXTRACCIÓN                   |               | P° N° 6 VILLA AMELIA Y RUTA N° 7 | P° N° 6 VILLA AMELIA Y RUTA N° 7 |
| NÚMERO DE ANÁLISIS                    |               | 9544                             | 9766                             |
| FECHA DE EXTRACCIÓN                   |               | 20/8/2026                        | 25/8/2026                        |
| COLOR                                 | UCV           | -----                            | -----                            |
| TURBIEDAD                             | UNT           | 0.5                              | 0.2                              |
| pH                                    | unidad de pH  | 7.5                              | 7.4                              |
| CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)        | mg/l          | <0.06                            | 0.06                             |
| CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) | mg/l          | -----                            | -----                            |
| CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA 25°C         | µS/cm         | 2230                             | 2160                             |
| DUREZA TOTAL (CO <sub>3</sub> Ca)     | mg/l          | -----                            | -----                            |
| NITRATOS (NO <sub>3</sub> -)          | mg/l          | -----                            | -----                            |
| FLUOR (F-)                            | mg/l          | -----                            | -----                            |
| BORO (B)                              | mg/l          | -----                            | -----                            |
| SODIO                                 | mg/l          | -----                            | -----                            |
| ARSÉNICO                              | mg/l          | -----                            | -----                            |
| HIERRO                                | mg/l          | -----                            | -----                            |
| CADMIO                                | mg/l          | -----                            | -----                            |
| MANGANESO                             | mg/l          | -----                            | -----                            |
| MERCURIO                              | mg/l          | -----                            | -----                            |
| ALUMINIO                              | mg/l          | -----                            | -----                            |
| Bacterias Aerobias Mesofilas Totales  | u.f.c./ml     | <1                               | <1                               |
| Bacterias Coliformes Totales          | u.f.c./100 ml | 97                               | <1                               |
| Escherichia coli                      | u.f.c./100 ml | 97                               | <1                               |
| Pseudomonas aeruginosa                | u.f.c./100 ml | <1                               | <1                               |

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 9544. Se toma nueva muestra N° 9766 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI  
 Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO  
 Jefe Departamento Laboratorio

**DEPARTAMENTO LABORATORIO**  
**INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS**  
**ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO**

| PROCEDENCIA                           |               | LA PAZ                                                      |                                                             |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICACIÓN                        |               | P137 - LA PAZ                                               | P137 - LA PAZ                                               |
| PUNTO DE EXTRACCIÓN                   |               | P° N° 8 - BORCETTO CALLE DEL CANAL Y CALLEJÓN MARAVILLA S/N | P° N° 8 - BORCETTO CALLE DEL CANAL Y CALLEJÓN MARAVILLA S/N |
| NÚMERO DE ANÁLISIS                    |               | 9545                                                        | 9767                                                        |
| FECHA DE EXTRACCIÓN                   |               | 20/8/2026                                                   | 25/8/2026                                                   |
| COLOR                                 | UCV           | -----                                                       | -----                                                       |
| TURBIEDAD                             | UNT           | 0.2                                                         | 0.5                                                         |
| pH                                    | unidad de pH  | 7.3                                                         | 7.3                                                         |
| COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)        | mg/l          | <0.06                                                       | 0.08                                                        |
| COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio) | mg/l          | -----                                                       | -----                                                       |
| CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C         | µS/cm         | 1830                                                        | 1780                                                        |
| DUREZA TOTAL (CO <sub>3</sub> Ca)     | mg/l          | -----                                                       | -----                                                       |
| NITRATOS (NO <sub>3</sub> -)          | mg/l          | -----                                                       | -----                                                       |
| FLUOR (F-)                            | mg/l          | -----                                                       | -----                                                       |
| BORO (B)                              | mg/l          | -----                                                       | -----                                                       |
| SODIO                                 | mg/l          | -----                                                       | -----                                                       |
| ARSÉNICO                              | mg/l          | -----                                                       | -----                                                       |
| HIERRO                                | mg/l          | -----                                                       | -----                                                       |
| CADMIO                                | mg/l          | -----                                                       | -----                                                       |
| MANGANESO                             | mg/l          | -----                                                       | -----                                                       |
| MERCURIO                              | mg/l          | -----                                                       | -----                                                       |
| ALUMINIO                              | mg/l          | -----                                                       | -----                                                       |
| Bacterias Aerobias Mesofilas Totales  | u.f.c./ml     | <1                                                          | <1                                                          |
| Bacterias Coliformes Totales          | u.f.c./100 ml | 37                                                          | <1                                                          |
| Escherichia coli                      | u.f.c./100 ml | 37                                                          | <1                                                          |
| Pseudomonas aeruginosa                | u.f.c./100 ml | <1                                                          | <1                                                          |

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 9545. Se toma nueva muestra N° 9767, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

**ING. EUGENIA MASSACCESI**  
Jefa Área Aguas

**LIC. ADOLFO CATAPANO**  
Jefe Departamento Laboratorio

Firmado Electrónicamente por  
INGENIERO MASSACCESI MARIA EUGENIA  
AYSAM  
Jefe Sector  
11/09/2026 14:16

Firmado Electrónicamente por  
SIN PROFESION ARANA MARIA CECILIA  
AYSAM  
11/09/2026 14:19

Firmado Electrónicamente por  
LICENCIADO CATAPANO ADOLFO TOMAS  
AYSAM  
Jefe Departamento  
11/09/2026 16:29

Firmado Electrónicamente por  
INGENIERO SIFUENTE Carlos  
AYSAM  
Gerente Gerente de Operaciones Gran Mendoza  
14/09/2026 09:05

Firmado Electrónicamente por  
SIN PROFESION ESTRADA SEBASTIAN  
AYSAM  
Gerente Gerencia del Interior  
14/09/2026 11:58