



ENVIO DE INFORMACION A DIRCAS

Nota AySAM S.A. N° 2026080173

Fecha: Agosto de 2026

Asunto: Calidad Bacteriológica del Agua Potable
Distribuida Julio 2026

Información: Informe Mensual de Calidad Bacteriológica del Agua Potable y Fuentes de Provisión.

Período: JULIO DE 2026

Lic. Adolfo T. CATAPANO
Jefe Departamento Laboratorio
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

Ing. Alejandro ROMANO
Gerente de Ingeniería
Agua y Saneamiento Mendoza S.A.

Belgrano N° 920 – Ciudad - 5500 - Mendoza - Argentina
Teléfono Conmutador en P.B.X. 5208600 - Fax 5208666

Firmado Electrónicamente por
LICENCIADO CATAPANO ADOLFO TOMAS
AYSAM
Jefe Departamento
07/08/2026 14:59

Firmado Electrónicamente por
INGENIERO ROMANO ALEJANDRO OSVALDO
AYSAM
Gerente Gerente de Ingeniería
07/08/2026 15:00

JULIO 2026

Zona	Tipo	Subzona	Identificación	Sitio o Punto de extracción	Número de muestras	Muestras Deficientes	Repeticiones	Calidad Microbiológica Final
GRAN MENDOZA	Fuentes superficiales	Gran Mendoza	S10	Canal Civit - Entrada E°Alto Godoy	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S11	Canal El Jarillal Entrada E° Benegas	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S12	Rio Mendoza Entrada E° Luján De Cuyo I	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S14	Arroyo La Angostura	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S15	Río Blanco Antes De A° La Angostura	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S16	Río Blanco Después De A° La Angostura	1	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S3	Arroyo El Salto - Entrada E° Potrerillos	2	-	-	Normal
		Gran Mendoza	S4	Rio Blanco Entrada E° Potrerillos	2	-	-	Normal
	Total Fuentes Superficiales				10	0	0	
	Red	Gran Mendoza	ALTA MONTAÑA	Pto.Nº 1	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	UGARTECHE M	Ptos.Nº: 43, 45, 46	3	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA I A	Ptos.Nº: 17, 34, 46, 54, 64, 71, 94, 103, 107	19	1	1	Normal
		Gran Mendoza	ZONA I B	Ptos.Nº: 8, 33, 41, 49, 55, 65, 77, 88, 112, 116	21	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA II A	Ptos.Nº: 16, 26, 38, 42, 58, 73, 78, 106, 119, Pto. Nº 100	10	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA II B	Ptos.Nº: 13, 18, 27, 39, 50, 59, 72, 110, Pto. 102	17	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA III A	Ptos.Nº: 3, 23, 29, 44, 76, 90, 92, 95, 111	9	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA III B	Ptos.Nº: 1, 2, 28, 31, 36, 60, 79, 89, 104, 117, 120	22	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA IV A	Ptos.Nº: 7, 20, 47, 56, 66, 82, 108	7	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA IV B	Ptos.Nº: 19, 43, 52, 53, 62, 67, 85, 93, 115	18	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA V A	Ptos.Nº: 5, 21, 48, 57, 63, 74, 87, 98, 114	18	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA V B	Ptos.Nº: 10, 22, 37, 69, 70, 80, 84, 91, 109	18	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA VI A	Ptos.Nº: 12, 15, 30, 45, 61, 75, 105, 118, Pto. 99	18	0	0	Normal
		Gran Mendoza	ZONA VI B	Ptos.Nº: 9, 14, 24, 32, 51, 81, 101, 113, Pto. Nº 97	18	0	0	Normal
	Total Red				199	1	1	
	Reservas	Gran Mendoza	D17	Salida Reserva Lujan I - Calle Cipolletti	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D18	Salida Reserva Lujan Ii - Calle Lamadrid	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D19	Salida Reserva E° Benegas - Calle P. Moreno Y M. Curie	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D25	Salida Reserva Nº 2 E° Alto Godoy	1	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D3	Salida Reserva E° Potrerillos (Cámara Nueva)	2	0	0	Normal
		Gran Mendoza	D9	Salida Reserva Nº 1 E° Alto Godoy	1	0	0	Normal
	Total Reservas				7	0	0	
TOTAL GRAN MENDOZA					216	1	1	
INTERIOR	Perforaciones	Gral. Alvear	P215-General Alvear	P°Nº 13	1	0	0	Normal
		Lavalle	P 1-Jocolí Viejo	Pº Nº 16 Loteo Caveró	1	0	0	Normal
		Lavalle	P 2-3 De Mayo	Pº Nº 7 Ruta Nº 36	1	0	0	Normal
		Lavalle	P 8-Costa De Araujo	Pº Nº 5 Belgrano	1	0	0	Normal
		Lavalle	P 10-3 De Mayo	Pº Nº 8 La Administracion	1	0	0	Normal
		Lavalle	P 12-La Pega	Pº Nº 12 Ruta Nº 24	1	0	0	Normal
		Lavalle	P 125- 3 De Mayo	Pº Nº 20 Ruta Nº 40 Vieja	1	0	0	Normal
		Lavalle	P113-Jocolí	Pº Nº 10 Jocoli	1	0	0	Normal
		Lavalle	P120-Villa Tulumaya	Pº Nº 18 San Martín S/Nº	1	0	0	Normal
		Lavalle	P121-Villa Tulumaya	Pº Nº 19 Bº Solares Del Norte	1	0	0	Normal
		Lavalle	P158-La Pega	Pº Nº 21 La Pega	1	0	0	Normal
		Lavalle	P180-Costa De Araujo	Pº San Pedro	1	0	0	Normal
		Lavalle	P190-La Pega	Pº Nº 23 De La Reta	1	0	0	Normal
		Lavalle	P206-La Pega	Pº Nº 24 Lagarde	1	0	0	Normal
		Lavalle	P5 - Villa Tulumaya	Pº Nº 2 Ruta Nº 40 Vieja	1	0	0	Normal
	Total Perforaciones				15	0	0	
	Red	Alta Montaña	Punta De Vacas	Pto.Nº 7	1	0	0	Normal
		Alta Montaña	Uspallata	Ptos.Nº: 11, 12, 18, 21, 22	5	0	0	Normal
		Gral. Alvear	General Alvear	Ptos.Nº: 5, 9, 12, 13, 14, 18, 23, 24, 26, 27	15	0	0	Normal
		Junín	Junín	Ptos.Nº: 2, 4, 7, 9, 11	5	0	0	Normal
		La Paz	La Paz	Ptos.Nº: 7, 8, 9, 10	4	1	1	Normal
		La Paz	Villa Antigua	Ptos.Nº: 1, 2	2	0	0	Normal
		Lavalle	3 De Mayo	Ptos.Nº: 8, 12	2	0	0	Normal
		Lavalle	Alto El Olvido	Pto.Nº 13	1	0	0	Normal
		Lavalle	Costa De Araujo	Ptos.Nº: 24, 40	2	0	0	Normal
		Lavalle	El Chilcal	Pto.Nº 35	1	1	1	Normal
		Lavalle	Jocolí	Ptos.Nº: 6, 7	2	0	0	Normal
		Lavalle	Jocolí Viejo	Pto.Nº 43	1	0	0	Normal
		Lavalle	Las Violetas	Pto.Nº 37	1	0	0	Normal
		Lavalle	Villa Tulumaya	Pto.Nº 39	1	0	0	Normal
		Malargüe	Malargüe	Ptos.Nº: 3, 5, 9, 12, 13, 16, 17, 18	8	0	0	Normal
		Rivadavia	Rivadavia	Ptos.Nº: 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29	12	1	1	Normal
		San Carlos	Chilecito	Pto.Nº 7	1	0	0	Normal
		San Carlos	Eugenio Bustos	Ptos.Nº: 9, 12	2	0	0	Normal
		San Carlos	La Consulta	Ptos.Nº: 19, 23	2	0	0	Normal
		San Carlos	Pareditas	Ptos.Nº: 1, 4	2	0	0	Normal
		San Carlos	San Carlos	Ptos.Nº: 14, 16	2	0	0	Normal
		San Martín	Chapanay	Pto.Nº 12	3	0	0	Normal
		San Martín	Chivilcoy	Pto.Nº 44	2	0	0	Normal
		San Martín	La Colonia	Pto.Nº 34	2	0	0	Normal
		San Martín	Palmira	Ptos.Nº: 1, 2, 3, 8, 9	12	0	0	Normal
		San Martín	San Martín	Ptos.Nº: 20, 27, 29, 30, 31, 41, 42, 45, 48, 49, 50	24	0	0	Normal
		San Rafael	Cuadro Nacional	Pto.Nº 35	4	0	0	Normal
		San Rafael	San Rafael	Ptos.Nº: 3, 8, 12, 16, 18, 24, 36, 46, 49, 50,53,54,56,55,57	65	0	0	Normal
		San Rafael	Villa 25 De Mayo	Pto.Nº 1	2	0	0	Normal
		Santa Rosa	12 De Octubre	Pto.Nº 26	1	0	0	Normal
		Santa Rosa	La Dormida	Ptos.Nº: 12, 14	2	0	0	Normal
		Santa Rosa	Las Catitas	Ptos.Nº: 16, 18, 20	3	0	0	Normal
		Santa Rosa	Santa Rosa	Ptos.Nº: 22, 24	2	0	0	Normal
		Tunuyán	Colonia Las Rosas	Pto.Nº 27	1	0	0	Normal
		Tunuyán	Tunuyán	Ptos.Nº: 29, 33, 35, 37, 40, 42	6	0	0	Normal
	Total Red				201	3	3	
TOTAL INTERIOR					216	3	3	
TOTAL GENERAL DE MUESTRAS					432	4	4	

REPETICIONES: Muestras extraídas en puntos de la red donde la primera muestra que se extrajo acusó deficiencia microbiológica, según el artículo 3.4 del Contrato de Concesión.

NOTA: Se adjunta informe fisicoquímico y bacteriológico de las muestras deficientes y sus respectivas repeticiones.



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		RIVADAVIA	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 25 - RIVADAVIA	Pto. 25 - RIVADAVIA
PUNTO DE EXTRACCIÓN		TORRE TANQUE	TORRE TANQUE
NÚMERO DE ANÁLISIS		7762	7930
FECHA DE EXTRACCIÓN		6/7/2026	13/7/2026
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.2	0.3
pH	unidad de pH	7.7	7.5
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	1.40	0.50
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1440	1460
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesofilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	45	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 7762. Se toma nueva muestra N° 7930 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
 Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
 Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		LA PAZ		
IDENTIFICACIÓN		Pto. 9 - LA PAZ	Pto. 9 - LA PAZ	LA PAZ
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° MITRE MB C13	B° MITRE MB C13	B° MITRE MB C12
NÚMERO DE ANÁLISIS		8281	8591	8592
FECHA DE EXTRACCIÓN		21/7/2026	28/7/2026	28/7/2026
COLOR	UCV	-----	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.2	0.4	0.3
pH	unidad de pH	7.3	7.4	7.3
CLORO LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.69	0.55	0.59
CLORO LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	2310	2260	2260
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	26	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	26	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	<1	<1	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 8281. Se toman nuevas muestras N° 8591 y N° 8592 , donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
 Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
 Jefe Departamento Laboratorio



DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
 ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		GRAN MENDOZA	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 54 - GUAYMALLÉN	Pto. 54 - GUAYMALLÉN
PUNTO DE EXTRACCIÓN		B° NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN ME C14	B° NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN ME C14
7274		8736	8858
FECHA DE EXTRACCIÓN		31/7/2026	3/8/2026
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	1.9	0.2
pH	unidad de pH	7.4	7.4
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.36	0.45
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	-----
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1390	1420
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	15	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 8736. Se toma nueva muestra N° 8858, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
 Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
 Jefe Departamento Laboratorio

DEPARTAMENTO LABORATORIO
INFORME NOVEDADES MICROBIOLÓGICAS
ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO

PROCEDENCIA		LAVALLE	
IDENTIFICACIÓN		Pto. 35 - EL CHILCAL	Pto. 35 - EL CHILCAL
PUNTO DE EXTRACCIÓN		ESCUELA	ESCUELA
7274		8761	8812
FECHA DE EXTRACCIÓN		31/7/2026	3/8/2026
COLOR	UCV	-----	-----
TURBIEDAD	UNT	0.7	0.8
pH	unidad de pH	7.7	7.8
COLOR LIBRE RESIDUAL (in situ)	mg/l	0.77	<0.06
COLOR LIBRE RESIDUAL (en laboratorio)	mg/l	-----	<0.06
CONDUCTIVIDAD ESPECÍFICA 25°C	µS/cm	1350	1520
DUREZA TOTAL (CO ₃ Ca)	mg/l	-----	-----
NITRATOS (NO ₃ -)	mg/l	-----	-----
FLUOR (F-)	mg/l	-----	-----
BORO (B)	mg/l	-----	-----
SODIO	mg/l	-----	-----
ARSÉNICO	mg/l	-----	-----
HIERRO	mg/l	-----	-----
CADMIO	mg/l	-----	-----
MANGANESO	mg/l	-----	-----
MERCURIO	mg/l	-----	-----
ALUMINIO	mg/l	-----	-----
Bacterias Aerobias Mesófilas Totales	u.f.c./ml	<1	<1
Bacterias Coliformes Totales	u.f.c./100 ml	<1	<1
Escherichia coli	u.f.c./100 ml	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa	u.f.c./100 ml	25	<1

AYSAM/IE.04/LABO/a

Novedad Bacteriológica de la muestra N° 8761. Se toma nueva muestra N° 8812, donde se obtienen valores normales. Novedad corregida.

ING. EUGENIA MASSACCESI
 Jefa Área Aguas

LIC. ADOLFO CATAPANO
 Jefe Departamento Laboratorio

Firmado Electrónicamente por
INGENIERO MASSACCESI MARIA EUGENIA
AYSAM
Jefe Sector
06/08/2026 16:53

Firmado Electrónicamente por
SIN PROFESION ARANA MARIA CECILIA
AYSAM
07/08/2026 11:48

Firmado Electrónicamente por
LICENCIADO CATAPANO ADOLFO TOMAS
AYSAM
Jefe Departamento
07/08/2026 14:59

Firmado Electrónicamente por
INGENIERO SIFUENTE Carlos
AYSAM
Gerente Gerente de Operaciones Gran Mendoza
10/08/2026 11:04